

Порядок проведения тестового снижения объема покупки электрической энергии и снижения потребления электрической энергии потребителями розничного рынка электроэнергии (РРЭ) в рамках договора оказания услуг по управлению спросом

1. Настоящий порядок проведения тестового снижения объема покупки электрической энергии и снижения потребления электрической энергии потребителями РРЭ (далее – порядок) опубликован в соответствии с п. 2.1 договора оказания услуг по управлению спросом между АО «СО ЕЭС» (далее – Системный оператор) и агрегаторами управления спросом (далее – агрегатор).
2. Срок действия порядка – начиная с 1 апреля 2020 г.
3. Тестовое снижение объема покупки электрической энергии и снижение потребления электрической энергии потребителями РРЭ являются событием управления спросом.
4. Количество событий управления спросом за расчетный период в ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности может составлять не менее 1 (одного) и не более 5 (пяти).
5. В случае если в соответствующей ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности в течение 5 рабочих дней подряд не осуществлялось ценозависимое снижение объема покупки электрической энергии и снижение потребления электрической энергии потребителями РРЭ (далее – ценозависимое снижение), в том числе в целях тестирования энергопринимающих устройств покупателей с ценозависимым потреблением, в соответствии с Регламентом проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), то Системный оператор в один из 5 последующих рабочих дней проводит тестовое снижение объема покупки электрической энергии и снижение потребления электрической энергии потребителями РРЭ.
6. Решение о проведении тестирования в соответствии с п. 5 порядка принимается следующим образом:

6.1. В день, предшествующий рабочему дню, в который Системный оператор может произвести тестовое снижение объема покупки электрической энергии и снижение потребления электрической энергии потребителями РРЭ, проверяется следующее условие:

$$V \leq 1000/N,$$

где  $V = \{V_{\text{ИБР}}\} * 1000 + 1$ ,

$\{V_{\text{ИБР}}\}$  – дробная часть индикатора БР по 2 ценовой зоне за интервал (ч) 11 текущих суток, опубликованного в составе ПБР-11 по адресу <https://br.so-ups.ru/BR/IndicatorBR>,

$N$  – количество рабочих дней, оставшихся до окончания периода, начинающегося с первого дня проверки выполнения условия  $V \leq 1000/N$  и оканчивающегося по истечении 5 рабочих дней в течение которых должно быть проведено тестовое снижение объема покупки электрической энергии и снижение потребления электрической энергии потребителями РРЭ. В первый день проведения расчета  $N=5$ , во второй день  $N=4$  и т.д.

- 6.2. Если условие  $V \leq 1000/N$  выполняется, то Системный оператор принимает решение о проведении тестового снижения объема покупки электрической энергии в рассматриваемые сутки.
  - 6.3. Если условие  $V \leq 1000/N$  не выполняется, то проверка условия согласно п. 6.1 проводится повторно в следующий рабочий день.
7. Системный оператор уведомляет агрегатора о тестовом снижении объема покупки электрической энергии и снижение потребления электрической энергии потребителями РРЭ путем направления уведомления о событии управления спросом в соответствии с договором.