



Форма утверждена Приказом  
Федеральной службы по тарифам  
от 2 марта 2011 г. № 56-э  
(Приложение 6)

### Значения частоты электрического тока в Единой энергетической системе России за 18.12.2013

| №<br>п/п | Показатели   | Ед.<br>изм. | Фактическое<br>значение | Нормативное<br>значение |
|----------|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.       | Количество времени в сутки<br>возникновения отклонения<br>фактического<br>уровня частоты от нормально<br>допустимого уровня частоты<br>(50 +/- 0,2 Гц) | сек.        | 0                       | менее 4320<br>сек.      |
| 2.       | Количество времени в сутки<br>возникновения отклонения<br>фактического<br>уровня частоты от предельно<br>допустимого уровня частоты<br>(50 +/- 0,4 Гц) | сек.        | 0                       | 0 сек.                  |
| 3.       | Максимальное отклонение<br>фактического<br>значения частоты от предельно<br>допустимого уровня частоты<br>(50 +/- 0,4 Гц)                              | Гц          | -                       | -                       |
| 4.       | Продолжительность отклонения<br>фактического значения уровня<br>частоты<br>от предельно допустимого<br>уровня<br>частоты (50 +/- 0,4 Гц)               | сек.        | 0                       | -                       |