

Информация о процедуре решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования от 14.03.2011

Прогнозируемые объемы потребления и выработки ГЭС и АЭС

млн.кВтч

Дата	Объем потребления							Выработка ГЭС	Выработка АЭС
	1-ая синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо-Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири		
12.03.2011	2 827	637	315	734	275	257	609	364	514
13.03.2011	2 780	626	304	727	268	252	604	361	516
14.03.2011	2 923	679	329	749	284	267	615	377	516
15.03.2011	2 934	684	330	751	287	269	614	375	516
*16.03.2011	2 909	674	333	748	289	251	613	392	516
*17.03.2011	2 911	677	333	748	290	251	613	394	513
*18.03.2011	2 907	677	331	745	289	252	613	387	512

Суммарные величины максимальной и минимальной мощности генерирующего оборудования, выбранного в состав включенного

тыс.МВт

Дата	Максимальная мощность							Минимальная мощность						
	1-ая синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо-Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	1-ая синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо-Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири
12.03.2011	144,9	34,8	18,1	34,9	15,2	12,4	30,2	89,6	23,1	10,7	22,0	11,4	7,1	15,2
13.03.2011	144,9	34,9	18,1	34,9	15,2	12,4	29,9	89,9	22,9	10,9	22,0	11,4	7,1	15,3
14.03.2011	148,3	37,1	18,2	35,6	15,1	12,9	29,6	90,0	23,2	11,0	22,1	11,4	7,1	15,2
15.03.2011	149,6	37,6	18,4	35,6	15,1	13,3	29,7	92,1	24,3	11,1	22,6	11,4	7,5	15,2
*16.03.2011	146,0	36,4	18,2	34,8	15,2	12,4	29,1	89,7	23,3	10,8	22,0	11,4	7,2	14,9
*17.03.2011	146,4	36,5	18,1	35,0	15,2	12,4	29,5	90,7	23,9	10,9	22,2	11,4	7,1	14,9
*18.03.2011	147,2	36,5	18,1	35,4	15,2	12,4	29,8	90,6	23,9	10,9	22,3	11,4	7,1	15,0

*) данные уточняющего расчета ВСВГО от 14.03.2011