

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ
НА 2025–2030 ГОДЫ

ЭНЕРГОСИСТЕМА ПЕРМСКОГО КРАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 Описание энергосистемы	8
1.1 Основные внешние электрические связи	8
1.2 Перечень основных существующих крупных потребителей электрической энергии	8
1.3 Фактическая установленная мощность электрических станций, структура генерирующих мощностей	9
1.4 Фактический объем производства электроэнергии электростанциями в ретроспективный период	10
1.5 Факторный анализ динамики потребления электрической энергии и мощности за ретроспективный период	11
1.6 Фактические вводы, демонтажи, реконструкции ЛЭП и трансформаторов 110 кВ и выше в ретроспективном периоде	13
2 Описание особенностей и проблем текущего состояния электроэнергетики, а также перспективных планов по развитию электрических сетей, необходимых для обеспечения прогнозного потребления электрической энергии (мощности), надежного функционирования ЕЭС России	16
2.1 Описание энергорайонов, характеризующихся рисками ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)	16
2.2 Описание энергорайонов, характеризующихся рисками ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), и мероприятий, направленных на снижение недоотпуска электрической энергии потребителям, по предложениям сетевых организаций	16
2.2.1 Предложения по увеличению трансформаторной мощности подстанций 110 кВ	16
2.2.2 Предложения по строительству и (или) реконструкции электросетевых объектов 110 кВ, в том числе являющихся альтернативными к развитию сети 35 кВ и ниже	20
2.2.3 Предложения по реализации мероприятий, направленных на снижение недоотпуска электрической энергии потребителям	29
2.3 Описание мероприятий по обеспечению прогнозного потребления электрической энергии и (или) мощности, а также для обеспечения надежного и эффективного функционирования ЕЭС России	29
2.3.1 Перечень мероприятий по развитию электрических сетей 110 кВ и выше	29
2.3.2 Перечень мероприятий, предусмотренных в рамках реализуемых и перспективных планов по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения технической возможности технологического присоединения объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным собственникам, к электрическим сетям	30

3	Основные направления развития электроэнергетики на 2025–2030 годы	31
3.1	Перечень основных инвестиционных проектов, учитываемых при разработке среднесрочного прогноза потребления электрической энергии и мощности	31
3.2	Прогноз потребления электрической энергии	33
3.3	Прогноз потребления мощности.....	34
3.4	Основные объемы и структура вывода из эксплуатации, ввода мощности, модернизации генерирующего оборудования	35
4	Предложения по развитию электрических сетей на 2024–2030 годы	38
4.1	Мероприятия, направленные на исключение существующих рисков ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) в электрической сети 110 кВ и выше.....	38
4.2	Перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения технической возможности технологического присоединения объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным собственникам, к электрическим сетям на территории Пермского края	38
4.3	Мероприятия, направленные на обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и (или) мощности, а также обеспечение надежного и эффективного функционирования ЕЭС России	40
4.4	Мероприятия в электрической сети 110 кВ по предложениям сетевых организаций, направленные на исключение рисков ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и на снижение недоотпуска электрической энергии потребителям	42
5	Технико-экономическое сравнение вариантов развития электрической сети.....	44
6	Перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрических сетей и укрупненные капитальные вложения в их реализацию.....	45
7	Оценка тарифных последствий реализации технических решений в распределительной сети	46
7.1	Основные подходы	46
7.2	Исходные допущения.....	47
7.2.1	Прогнозные объемы капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства.....	50
7.3	Результаты оценки тарифных последствий	51
7.4	Оценка чувствительности экономических условий.....	52
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	55
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	56
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Перечень электростанций, действующих и планируемых к сооружению, расширению, модернизации и выводу из эксплуатации.....	57

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	Перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрической сети 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного потребления электрической энергии (мощности), а также обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии.....	61
--------------	---	----

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящих материалах применяют следующие сокращения и обозначения:

БСК	–	батарея статических конденсаторов
ВЛ	–	воздушная линия электропередачи
ГАО	–	график аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)
ГПП	–	главная понизительная подстанция
ГРЭС	–	государственная районная электростанция
ГЭС	–	гидроэлектростанция
ЕНЭС	–	Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть
ЕЭС	–	Единая энергетическая система
ИТС	–	индекс технического состояния
КВЛ	–	кабельно-воздушная линия электропередачи
КОММод	–	отбор проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций
ЛЭП	–	линия электропередачи
Минэкономразвития России	–	Министерство экономического развития Российской Федерации
Минэнерго России	–	Министерство энергетики Российской Федерации
МСК	–	московское время – время часовой зоны, в которой расположена столица Российской Федерации – город Москва. Московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени Российской Федерации UTC(SU)+3
НВВ	–	необходимая валовая выручка
НДС	–	налог на добавленную стоимость
НП Совет рынка	–	Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»
ОЭС	–	объединенная энергетическая система
ПВВ	–	прогнозная валовая выручка
ПМЭС	–	предприятие магистральных электрических сетей
ПП	–	переключательный пункт
ПС	–	(электрическая) подстанция
РДУ	–	диспетчерский центр системного оператора – региональное диспетчерское управление
РУ	–	(электрическое) распределительное устройство
СО ЕЭС	–	Системный оператор Единой энергетической системы

Средний единый (котловой) тариф	–	средний (без учета дифференциации по диапазонам напряжения и категориям потребителей) тариф на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, используемый в целях расчетов с потребителями услуг (кроме сетевых организаций), расположенными на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, независимо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены
T	–	трансформатор
TНВ	–	температура наружного воздуха
ТП	–	технологическое присоединение
ТСО	–	территориальная сетевая организация
TУ	–	технические условия
TЭО	–	технико-экономическое обоснование
TЭС	–	тепловая электростанция
TЭЦ	–	теплоэлектроцентраль
УНЦ	–	укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства
ЭПУ	–	энергопринимающие устройства
$S_{\text{ддн}}$	–	длительно допустимая нагрузка трансформатора
$S_{\text{ном}}$	–	номинальная полная мощность
$U_{\text{ном}}$	–	номинальное напряжение

ВВЕДЕНИЕ

В настоящих материалах приведена информация о фактическом состоянии электроэнергетики энергосистемы Пермского края за период 2019–2023 годов. За отчетный принимается 2023 год.

Основной целью подготовки материалов является разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечению удовлетворения среднесрочного прогноза потребления электрической энергии и мощности.

В материалах приведен прогноз потребления электрической энергии и прогнозный максимум потребления мощности энергосистемы Пермского края на каждый год перспективного периода (2025–2030 годов).

В материалах приведена информация о перечне существующих электростанций, а также об изменении установленной мощности электростанций с учетом планируемого вывода из эксплуатации, перемаркировки (в том числе в связи с реконструкцией и модернизацией), ввода в эксплуатацию единиц генерирующего оборудования в отношении каждого года рассматриваемого периода до 2030 года.

В материалах выполнен анализ необходимости реализации мероприятий по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше энергосистемы Пермского края на период до 2030 года, в том числе:

- мероприятия, направленные на исключение рисков ввода ГАО в электрической сети, включая заявленные сетевыми организациями;

- перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрических сетей, выполнение которых необходимо для обеспечения технической возможности технологического присоединения объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным собственникам, к электрическим сетям;

- мероприятия, направленные на предотвращение рисков ввода ГАО с учетом обеспечения прогнозного потребления электрической энергии и мощности;

- перечень обоснованных мероприятий, направленных на исключение заявленных сетевыми организациями рисков ввода ГАО.

При разработке материалов сформирован перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрических сетей и укрупненные капитальные вложения в их реализацию.

На основании расчета капитальных вложений на реализацию перспективных мероприятий по развитию электрических сетей выполнена оценка тарифных последствий реализации технических решений в распределительной сети.

1 Описание энергосистемы

Энергосистема Пермского края входит в операционную зону Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ и обслуживает территорию Пермского края.

Основные сетевые организации, осуществляющие функции передачи и распределения электрической энергии по электрическим сетям на территории Пермского края и владеющие объектами электросетевого хозяйства 110 кВ и (или) выше:

– филиал ПАО «Россети» – Пермское ПМЭС – предприятие, осуществляющее функции управления Единой национальной (общероссийской) электрической сетью на территории Пермского края;

– филиал ПАО «Россети Урал» – «Пермэнерго» – предприятие, осуществляющее функции передачи и распределения электрической энергии по электрическим сетям 0,4–110 кВ на территории Пермского края.

1.1 Основные внешние электрические связи

Энергосистема Пермского края связана с энергосистемами:

– Кировской области (Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ): ВЛ 500 кВ – 1 шт.;

– Свердловской области (Филиал АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ): ВЛ 500 кВ – 3 шт., ВЛ 220 кВ – 3 шт., ВЛ 110 кВ – 6 шт.;

– Удмуртской Республики (Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ): ВЛ 220 кВ – 4 шт., ВЛ 110 кВ – 11 шт.;

– Республики Башкортостан (Филиал АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ): ВЛ 500 кВ – 2 шт., ВЛ 110 кВ – 5 шт.

1.2 Перечень основных существующих крупных потребителей электрической энергии

Перечень основных существующих крупных потребителей электрической энергии энергосистемы Пермского края с указанием максимальной потребляемой мощности за отчетный год приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень основных существующих крупных потребителей энергосистемы Пермского края

Наименование потребителя	Максимальное потребление мощности, МВт
Более 100 МВт	
ПАО «Уралкалий»	275,1
ОАО «РЖД»	218,9
ООО «Лукойл-Пермь»	204,8
ООО «АВИСМА»	187,1
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»	176,7
АО «Соликамскбумпром»	162,7
Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	105,8
Более 50 МВт	
Филиал «Пермская ГРЭС»	77,0
АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация»	75,5
АО «Транснефть-Прикамье»	61,6
ООО «ЕвроХим-УКК»	61,6

Наименование потребителя	Максимальное потребление мощности, МВт
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники	57,3
ОАО «СМЗ»	57,0
АО «Метафракс Кемикалс»	55,0
АО «Сибур-Химпром»	53,7
Более 10 МВт	
Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	49,8
ООО «Горнозаводскцемент»	39,7
ООО «Новогор-Прикамье»	19,9
АО «БСЗ»	18,6
АО «Уралоргсинтез»	18,3
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Пермь	14,7
Филиалы ПАО «РусГидро» «Воткинская ГЭС» и «Камская ГЭС»	12,7

1.3 Фактическая установленная мощность электрических станций, структура генерирующих мощностей

Установленная мощность электростанций энергосистемы Пермского края на 01.01.2024 составила 7706,5 МВт, в том числе: ГЭС – 1690,8 МВт, ТЭС – 6015,7 МВт.

Перечень электростанций с группировкой по принадлежности к энергокомпаниям с указанием фактической установленной мощности представлен в приложении А.

Структура и изменения установленной мощности электростанций с выделением информации по вводу в эксплуатацию, перемаркировке (модернизации, реконструкции), выводу из эксплуатации за отчетный год приведены в таблице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2 – Изменения установленной мощности электростанций энергосистемы Пермского края, МВт

Наименование	На 01.01.2023	Изменение мощности				На 01.01.2024
		Ввод	Вывод из эксплуатации	Перемаркировка	Прочие изменения	
Всего	7766,5	–	105,0	+45,0	–	7706,5
ГЭС	1675,8	–	–	+15,0	–	1690,8
ТЭС	6090,7	–	105,0	+30,0	–	6015,7




Рисунок 1 – Структура установленной мощности электростанций энергосистемы Пермского края по состоянию на 01.01.2024

1.4 Фактический объем производства электроэнергии электростанциями в ретроспективный период

Производство электрической энергии на электростанциях энергосистемы Пермского края в 2023 году составило 29124,1 млн кВт·ч, в том числе: на ГЭС – 3347,8 млн кВт·ч, ТЭС – 25776,3 млн кВт·ч.

Структура производства электрической энергии приведена в таблице 3 и на рисунке 2.

Таблица 3 – Производство электрической энергии на электростанциях Пермского края за период 2019–2023 годов, млн кВт·ч

Наименование	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Производство электрической энергии	31012,3	26504,9	26501,3	29018,4	29124,1
ГЭС	6493,9	5460,7	3981,1	4619,7	3347,8
ТЭС	24518,4	21044,2	22520,2	24398,7	25776,3




Рисунок 2 – Структура производства электрической энергии электростанций энергосистемы Пермского края в 2023 году

1.5 Факторный анализ динамики потребления электрической энергии и мощности за ретроспективный период

Динамика потребления электрической энергии и мощности энергосистемы Пермского края приведена в таблице 4 и на рисунках 3, 4.

Таблица 4 – Динамика потребления электрической энергии и мощности энергосистемы Пермского края

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Потребление электрической энергии, млн кВт·ч	23913	22397	23287	23232	23925
Годовой темп прироста, %	-2,15	-6,34	3,97	-0,24	2,98
Максимум потребления мощности, МВт	3454	3263	3438	3361	3673
Годовой темп прироста, %	-2,04	-5,53	5,36	-2,24	9,28
Число часов использования максимума потребления мощности, ч/год	6923	6864	6773	6912	6514
Дата и время прохождения максимума потребления мощности (МСК), дд.мм чч:мм	04.02 09:00	21.12 16:00	11.02 10:00	13.01 10:00	12.12 11:00
Среднесуточная ТНВ, °С	-24,8	-11,7	-26	-17,3	-26,1




Рисунок 3 – Потребление электрической энергии энергосистемы Пермского края и годовые темпы прироста




Рисунок 4 – Максимум потребления мощности энергосистемы Пермского края и годовые темпы прироста

За период 2019–2023 годов потребление электрической энергии энергосистемы Пермского края снизилось на 514 млн кВт·ч и составило в 2023 году 23925 млн кВт·ч, что соответствует отрицательному среднегодовому темпу прироста 0,42 %. Наибольший годовой прирост потребления электрической энергии составил 3,97 % в 2021 году. Наибольшее снижение потребления электрической энергии зафиксировано в 2020 году и составило 6,34 %.

За период 2019–2023 годов максимум потребления мощности энергосистемы Пермского края вырос на 147 МВт и составил 3673 МВт, что соответствует среднегодовому темпу прироста мощности 0,82 %.

Наибольший годовой прирост мощности составил 9,28 % в 2023 году, что обусловлено ростом потребления на предприятиях химической промышленности и металлургии; наибольшее снижение мощности зафиксировано в 2020 году и составило 5,53 %, что было обусловлено теплой зимой и эпидемиологической ситуацией в регионе.

Исторический максимум потребления мощности энергосистемы Пермского края был зафиксирован в 1991 году в размере 4130 МВт.

В течение ретроспективного периода динамика изменения потребления электрической энергии и мощности энергосистемы Пермского края обуславливалась следующими факторами:

- значительной разницей среднесуточных ТНВ в дни прохождения годовых максимумов потребления мощности;
- увеличением потребления предприятиями по добыче нефти;
- введением ограничений, направленных на недопущение распространения COVID-2019 в 2020 году и их послаблением в 2021 году;
- разнонаправленными тенденциями потребления предприятиями обрабатывающих производств.

1.6 Фактические вводы, демонтажи, реконструкции ЛЭП и трансформаторов 110 кВ и выше в ретроспективном периоде

Перечень изменений состава и параметров ЛЭП в ретроспективном периоде на 5 лет на территории Пермского края приведен в таблице 5, перечень изменений состава и параметров трансформаторов и другого электротехнического оборудования в ретроспективном периоде на 5 лет на территории Пермского края приведен в таблице 6.

Таблица 5 – Перечень изменений состава и параметров ЛЭП в ретроспективном периоде на 5 лет

№ п/п	Класс напряжения	Наименование мероприятия	Принадлежность	Год	Параметры
1	110 кВ	ВЛ 110 кВ Соликамск – Союз с отпайками. Выполнение захода ВЛ 110 кВ Яйвинская ГРЭС – Соликамск с отпайками на ПС 110 кВ Союз с образованием ЛЭП: ВЛ 110 кВ Соликамск – Союз с отпайками и ВЛ 110 кВ Яйвинская ГРЭС – Союз с отпайками	ПАО «Россети Урал»	2020	1,47 км

№ п/п	Класс напряжения	Наименование мероприятия	Принадлежность	Год	Параметры
2	110 кВ	ВЛ 110 кВ Яйвинская ГРЭС – Союз с отпайками. Выполнение захода ВЛ 110 кВ Яйвинская ГРЭС – Соликамск с отпайками на ПС 110 кВ Союз с образованием двух ЛЭП: ВЛ 110 кВ Соликамск – Союз с отпайками и ВЛ 110 кВ Яйвинская ГРЭС – Союз с отпайками	ПАО «Россети Урал»	2020	1,47 км
3	110 кВ	Выполнение захода ВЛ 110 кВ Кизеловская ГРЭС-3 – Широковская ГЭС с отпайкой на ПС Гидролизная на ПС 110 кВ Коксовая с образованием двух ЛЭП: КВЛ 110 кВ Кизеловская ГРЭС-3 – Коксовая и КВЛ 110 кВ Широковская ГЭС-7 – Коксовая с отпайкой на ПС Гидролизная	ОАО «Губахинский кокс»	2022	1,66 км
4	110 кВ	Выполнение захода ВЛ 110 кВ Кизеловская ГРЭС-3 – Широковская ГЭС с отпайкой на ПС Гидролизная на ПС 110 кВ Коксовая с образованием двух ЛЭП: КВЛ 110 кВ Кизеловская ГРЭС-3 – Коксовая и КВЛ 110 кВ Широковская ГЭС-7 – Коксовая с отпайкой на ПС Гидролизная	ПАО «Россети Урал»	2022	1,66 км
5	110 кВ	Строительство КВЛ 110 кВ Бумажная – Новая I, II цепь	ПАО «Уралкалий»	2023	2×11,49 км

Таблица 6 – Перечень изменений состава и параметров трансформаторов и другого электротехнического оборудования в ретроспективном периоде на 5 лет

№ п/п	Класс напряжения	Наименование мероприятия	Принадлежность	Год	Параметры
1	110 кВ	Строительство ПС 110 кВ Солдаты	ООО «Лукойл-Энергосети»	2019	2×16 МВА
2	110 кВ	Строительство ПС 110 кВ Чашкино (Новая)	ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети»	2019	2×10 МВА
3	500 кВ	Замена автотрансформатора на Воткинской ГЭС	ПАО «РусГидро»	2019	501 МВА
4	110 кВ	Строительство ПП 110 кВ Союз	ПАО «Россети Урал»	2020	–
5	110 кВ	Замена трансформаторов на ПС 110 кВ Юрчук	ООО «Лукойл-Пермь»	2021	2×6,3 МВА
6	110 кВ	Замена трансформатора на Воткинской ГЭС	ПАО «РусГидро»	2021	300 МВА
7	110 кВ	Строительство ПС 110 кВ Коксовая	ОАО «Губахинский кокс»	2022	2×16 МВА
8	220 кВ	Замена автотрансформаторов на Воткинской ГЭС	ПАО «РусГидро»	2022	2×300 МВА
9	110 кВ	Строительство ПС 110 кВ Новая	ПАО «Уралкалий»	2023	2×40 МВА
10	110 кВ	Замена трансформатора на ПС 110 кВ Кизел	ПАО «Россети Урал»	2023	16 МВА

№ п/п	Класс напряжения	Наименование мероприятия	Принадлежность	Год	Параметры
11	110 кВ	Замена трансформатора на ПС 110 кВ ЗИЛ (ГПП-5)	ООО «Тепло-М»	2023	31,5 МВА

2 Описание особенностей и проблем текущего состояния электроэнергетики, а также перспективных планов по развитию электрических сетей, необходимых для обеспечения прогнозного потребления электрической энергии (мощности), надежного функционирования ЕЭС России

2.1 Описание энергорайонов, характеризующихся рисками ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)

На территории Пермского края отсутствуют энергорайоны, характеризующиеся рисками ввода ГАО.

2.2 Описание энергорайонов, характеризующихся рисками ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), и мероприятий, направленных на снижение недоотпуска электрической энергии потребителям, по предложениям сетевых организаций

2.2.1 Предложения по увеличению трансформаторной мощности подстанций 110 кВ

В соответствии с предложениями сетевых организаций рассмотрены ПС 110 кВ, на которых по результатам контрольных измерений потокораспределения в отчетном периоде зафиксировано превышение допустимой загрузки трансформаторного оборудования в нормальной схеме или при отключении одного из трансформаторов в нормальной схеме с учетом реализации схемно-режимных мероприятий, предусмотренных Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем [1].

Анализ загрузки центров питания производится при ТНВ в день контрольного замера. В таблице 7 представлены данные по ТНВ в дни контрольных замеров (лето, зима) для каждого года ретроспективного пятилетнего периода.

Таблица 7 – Температура наружного воздуха в дни контрольных замеров

Год	Дата контрольного замера	ТНВ в день контрольного замера, °С
2019	18.12.2019	-6,0
	19.06.2019	16,7
2020	16.12.2020	-8,2
	17.06.2020	15,6
2021	15.12.2021	-5,5
	16.06.2021	24,5
2022	21.12.2022	-16,9
	15.06.2022	19,5
2023	20.12.2023	-1,8
	21.06.2023	9,2

Анализ загрузки центров питания производится с учетом применения схемно-режимных мероприятий, предусмотренных Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем [1], исходя из следующих критериев:

– для однотрансформаторных подстанций по критерию недопустимости превышения величины перспективной нагрузки существующего нагрузочного

трансформатора ($S_{персп}$) над длительно допустимой нагрузкой ($S_{ддн}$) нагрузочного трансформатора в нормальной схеме;

– для двух- и более трансформаторных подстанций по критерию недопустимости превышения величины перспективной нагрузки существующего нагрузочного трансформатора ($S_{персп}$) над длительно допустимой нагрузкой ($S_{ддн}$) нагрузочного трансформатора с учетом отключения одного наиболее мощного трансформатора на подстанции.

2.2.1.1 ПАО «Россети Урал»

Рассмотрены предложения ПАО «Россети Урал» по увеличению трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Северная в целях исключения рисков ввода ГАО. В таблице 8 представлены данные контрольных замеров за период 2019–2023 годов по рассматриваемой ПС, в таблице 9 приведены данные по допустимой длительной перегрузке (без ограничения длительности) трансформаторов на перспективный период, в таблице 10 приведена расчетная перспективная нагрузка центра питания.

Таблица 8 – Фактическая нагрузка трансформаторов подстанций 110 кВ и выше в дни зимних и летних контрольных замеров за последние пять лет

№ п/п	Наименование ПС	Класс напряжения ПС, кВ	Наименование трансформатора	Марка трансформатора	U _{ном} обмоток трансформатора, кВ	S _{ном} , МВА	Год ввода в эксплуатацию	ИТС	Фактическая нагрузка, день зимнего контрольного замера, МВА					Фактическая нагрузка, день летнего контрольного замера, МВА					Объем перевода нагрузки по сети 6–35 кВ в течение 20 минут после нормативных возмущений, МВА
									2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
1	ПС 110 кВ Северная	110	Т-1	ТДТН-16000/110/35/6	110	16	2006	75	10,10	12,69	8,71	11,2	8,84	4,37	5,16	5,84	4,40	5,91	0,3
		35			–				–	–	–	–	–	–	–	–			
		6			10,10				12,69	8,71	11,2	8,84	4,37	5,16	5,84	4,40	5,91		
		110	Т-2	ТДН-16000/110/6	110	16	1970	75	8,38	6,96	9,80	9,00	7,03	5,47	4,20	5,39	6,39	5,53	
		35			–				–	–	–	–	–	–	–	–			
		6			8,38				6,96	9,80	9,00	7,03	5,47	4,20	5,39	6,39	5,53		

Таблица 9 – Данные по допустимой длительной (без ограничения длительности) перегрузке трансформаторов на перспективный период

№ п/п	Наименование ПС	Наименование трансформатора	Марка трансформатора	Год ввода трансформатора в эксплуатацию	ИТС	Коэффициент допустимой длительной (без ограничения длительности) перегрузки при ТНВ, °С						
						-20	-10	0	10	20	30	40
1	ПС 110 кВ Северная	Т-1	ТДТН-16000/110/35/6	2006	75	1,25	1,25	1,25	1,25	1,2	1,15	1,08
		Т-2	ТДН-16000/110/6	1970	75	1,2	1,2	1,15	1,08	1,0	0,91	0,82

Таблица 10 – Перспективная нагрузка центров питания с учетом договоров на ТП

№ п/п	Наименование ПС 110 кВ и выше	Максимальная нагрузка за последние 5 лет по данным контрольных замеров		Наименование ПС, к которой осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Дата заключения договора ТП	Номер договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Максимальная мощность по ТУ для ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по документам о ТП), МВт	U _{ном} перспективной нагрузки, кВ	Прирост нагрузки по ТУ для ТП с учетом коэффициента набора, МВт	Перспективная нагрузка, МВА					
		Год / сезон	МВА										2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	ПС 110 кВ Северная	2022 / зима	20,2	ПС 110 кВ Северная	ТУ для ТП менее 670 кВт (49 шт.)			2024	2,631	0,363	0,22–0,4	0,23	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45

ПС 110 кВ Северная.

Согласно данным в таблицах 8, 9, фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2022 года и составила 20,2 МВА. При отключении одного трансформатора Т-1 (Т-2) нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 (Т-1) превышает $S_{ддн}$ на величину до 5 % (1 %).

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформатора Т-1 (Т-2) при ТНВ -16,9 °С и при режиме с возможным повышенным износом изоляции (нормальном режиме нагрузки) составляет 1,25 (1,2).

При аварийном отключении возможен перевод нагрузки в объеме 0,3 МВА на другие центры питания.

С учетом возможности перевода фактическая нагрузка трансформатора Т-1 при отключении трансформатора Т-2 не превышает $S_{ддн}$ и составляет 19,9 МВА (99,5 % от $S_{ддн}$). С учетом возможности перевода фактическая нагрузка трансформатора Т-2 при отключении трансформатора Т-1 составляет 19,9 МВА и превышает $S_{ддн}$ на величину до 3,6 %.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 2,631 МВт, в том числе с ранее присоединенной мощностью 0,363 МВт (полная мощность с учетом коэффициента набора – 0,25 МВА).

Перспективная нагрузка существующих трансформаторов определяется по формуле:

$$S_{персп}^{тр} = S_{макс}^{факт} + \sum S_{ту} \cdot K_{наб} + S_{доп} - S_{срм}, \quad (1)$$

где $S_{ту} \cdot K_{наб}$ – мощность новых потребителей, подключаемых к ПС в соответствии с ТУ для ТП, с учетом коэффициентов набора;

$S_{доп}$ – увеличение нагрузки рассматриваемой подстанции в случае перераспределения мощности с других центров питания;

$S_{срм}$ – объем схемно-режимных мероприятий, направленных на снижение загрузки трансформаторов подстанции, в соответствии с Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем [1].

Согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{персп}^{тр} = 20,2 + 0,25 + 0 - 0,3 = 20,15 \text{ МВА.}$$

Таким образом, суммарная величина фактической нагрузки и объема присоединяемой нагрузки потребителей в соответствии с действующими договорами об осуществлении ТП ЭПУ с учетом возможности перевода нагрузки на другие центры питания в объеме 0,3 МВА превышает $S_{ддн}$, определенную с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки, существующего трансформатора Т-2 (Т-1) ПС 110 кВ Северная, оставшегося в работе после отключения Т-1 (Т-2), на величину до 5 % (1 %) (без ТП превышение до 3,6 % для трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Северная, оставшегося в работе после отключения

Т-1, превышение отсутствует для трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Северная, оставшегося в работе после отключения Т-2).

Возможность снижения загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Северная ниже уровня $S_{\text{дн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения трансформатора Т-1 (Т-2) на ПС 110 кВ Северная расчетный объем ГАО составит 0,95 (0,15) МВА.

Для предотвращения ввода ГАО при отключении одного трансформатора рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 20,15 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 25 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующих силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 2×16 МВА на 2×25 МВА.

Организация, ответственная за реализацию мероприятия(й), – ПАО «Россети Урал».

Необходимый срок реализации мероприятия(й) – 2024 год.

2.2.2 Предложения по строительству и (или) реконструкции электросетевых объектов 110 кВ, в том числе являющихся альтернативными к развитию сети 35 кВ и ниже

2.2.2.1 ПАО «Россети Урал»

Установка трансформатора 110/35/10 кВ на существующей площадке ПС 35 кВ Култаево с подключением одноцепной отпайкой от ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-9 – Малиновская.

Согласно данным ПАО «Россети Урал» предлагается комплексное решение по установке одного трансформатора 110/35/10 кВ на существующей площадке ПС 35 кВ Култаево мощностью 25 МВА с подключением одноцепной отпайкой от ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-9 – Малиновская ориентировочной протяженностью 8 км.

Существующая схема электрической сети 35–110 кВ и существующая схема соединений электрических сетей 35–110 кВ энергорайона расположения ПС 110 кВ Муллы и ПС 35 кВ Култаево представлены на рисунках 5, 6.




Рисунок 5 – Существующая схема электрической сети 35–110 кВ рассматриваемого энергорайона




Рисунок 6 – Существующая схема соединений электрических сетей 35–110 кВ рассматриваемого энергорайона

Согласно информации ПАО «Россети Урал» выявлена фактическая перегрузка трансформаторов Т-1 110/35 кВ ПС 110 кВ Муллы, Т-1, Т-2 35/10 кВ ПС 35 кВ Култаево и, начиная с этапа 2027 года, – Т-2 110/35 кВ ПС 110 кВ Муллы

при отключении трансформаторов, от которых осуществляется питание потребителей рассматриваемого энергорайона.

Для устранения описанных выше проблем, предлагается выполнение следующих мероприятий (вариант № 1):

1) установка одного трансформатора 110/35/10 кВ на существующей площадке ПС 35 кВ Култаево мощностью 25 МВА (выбор номинальной мощности планируемого к установке трансформатора приведен ниже);

2) выполнение РУ 110 кВ на ПС 35 кВ Култаево по схеме блок (линия-трансформатор) с выключателем;

3) подключение ВЛ 110 кВ (АС-70) одноцепной отпайкой от ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-9 – Малиновская к сети 110 кВ РУ 110 кВ новой ПС 110 кВ Култаево ориентировочной протяженностью 8 км;

4) подключение нового трансформатора 110/35/10 кВ через новый выключатель 35 кВ ко 2 секции 35 кВ и через существующий выключатель 10 кВ ко 2 секции 10 кВ новой ПС 110 кВ Култаево;

5) подключение трансформаторов 2×10 МВА существующей ПС 35 кВ Култаево через один новый выключатель 35 кВ к 1 секции 35 кВ и через существующий выключатель 10 кВ к 1 секции 10 кВ новой ПС 110 кВ Култаево;

6) перевод на питание от нового трансформатора 110/35/10 кВ ПС 110 кВ Култаево по существующей сети 35 кВ Т-2 ПС 35 кВ Горшки, Т-2 ПС 35 кВ Восход, Т-2 ПС 35 кВ Усть-Качка и Т-1 ПС 35 кВ Водозабор-1 путем выполнения перемычки между ВЛ 35 кВ Муллы – Водозабор-1 с отпайкой на ПС 35 кВ Култаево и ВЛ 35 кВ Муллы – Усть-Качка-2 с отпайками в районе опоры 16 с образованием ВЛ 35 кВ Култаево – Усть-Качка-2 с отпайками. На ПС 110 кВ Муллы в нормальной схеме выключатели ВЛ 35 кВ Култаево – Усть-Качка-2 с отпайками отключены.

Выполнение мероприятий по первичному электротехническому оборудованию ПС 110 кВ Муллы не требуется, оборудование остается существующим.

Схема развития электрической сети 35–110 кВ и схема соединений электрических сетей 35–110 кВ рассматриваемого энергорайона по варианту № 1 представлены на рисунках 7, 8.




Рисунок 7 – Схема развития электрической сети 35–110 кВ рассматриваемого энергорайона по варианту № 1




Рисунок 8 – Схема соединений электрических сетей 35–110 кВ рассматриваемого энергорайона с развитием по варианту № 1

В качестве альтернативного варианта (вариант № 2) рассматривается комплекс мероприятий по увеличению трансформаторной мощности ПС 110 кВ Муллы и ПС 35 кВ Култаево:

1) реконструкция ПС 110 кВ Муллы с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА на трансформаторы 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый;

2) реконструкция ПС 35 кВ Култаево с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 35/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на трансформаторы 35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый.

Анализ загрузки трансформаторов ПС 110 кВ Муллы и ПС 35 кВ Култаево приведен ниже.

Таблица 11 – Фактическая нагрузка трансформаторов подстанций 35 кВ и выше в дни зимних и летних контрольных замеров за последние пять лет

№ п/п	Наименование ПС	Класс напряжения ПС, кВ	Наименование трансформатора	Марка трансформатора	U _{ном} обмоток трансформатора, кВ	S _{ном} , МВА	Год ввода в эксплуатацию	ИТС	Фактическая загрузка, день зимнего контрольного замера, МВА					Фактическая загрузка, день летнего контрольного замера, МВА					Объем перевода нагрузки по сети 6–35 кВ в течение 20 минут после нормативных возмущений, МВА
									2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
1	ПС 110 кВ Муллы	110	Т-1	ТДТН-25000/110/35	110	25	1982	99,0	10,04	7,81	13,39	14,19	19,62	5,53	4,19	3,62	0,00	7,34	0
		35			35														
		10			10														
		110	Т-2	ТДТН-25000/110/35	110	25	1997	75,0	5,67	6,15	9,15	11,10	10,11	3,47	3,06	3,87	9,34	4,76	
		35			35														
		10			10														
2	ПС 35 кВ Култаево	35	Т-1	ТДНС-10000/35	35	10	1990	86	4,13	5,04	4,55	4,54	6,14	1,42	1,58	3,06	0,84	2,68	1,9
		10			10														
		35	Т-2	ТДНС-10000/35	35	10	1990	100	4,51	4,33	4,18	5,48	6,14	1,62	1,33	0,00	1,87	1,61	
		10			10														

Таблица 12 – Данные по допустимой длительной (без ограничения длительности) перегрузке трансформаторов на перспективный период

№ п/п	Наименование ПС	Наименование трансформатора	Марка трансформатора	Год ввода трансформатора в эксплуатацию	ИТС	Коэффициент допустимой длительной (без ограничения длительности) перегрузки при ТНВ, °С						
						-20	-10	0	10	20	30	40
1	ПС 110 кВ Муллы	Т-1	ТДТН-25000/110/35	1982	99,0	1,2	1,2	1,15	1,08	1,0	0,91	0,82
		Т-2	ТДТН-25000/110/35	1997	75,0	1,25	1,25	1,25	1,25	1,2	1,15	1,08
2	ПС 35 кВ Култаево	Т-1	ТДНС-10000/35	1990	86	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
		Т-2	ТДНС-10000/35	1990	100	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Примечание – ¹⁾ Величина коэффициента допустимой длительной (без ограничения длительности) перегрузки для этапа 2027 года (трансформатор более 30 лет).

Таблица 13 – Перспективная нагрузка центров питания с учетом договоров на ТП

№ п/п	Наименование ПС 35 кВ и выше	Максимальная нагрузка за последние 5 лет по данным контрольных замеров		Наименование ПС, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Дата заключения договора ТП	Номер договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Максимальная мощность по ТУ для ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по документам о ТП), МВт	U _{ном} перспективной нагрузки, кВ	Прирост нагрузки по ТУ для ТП с учетом коэффициента набора, МВт	Перспективная нагрузка, МВА					
		Год / сезон	МВА										2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	ПС 110 кВ Муллы	2023 / зима	29,73	ПС 110 кВ Муллы	ТУ для ТП менее 670 кВт (68 шт.)			2024	0,942	0,075	0,22–0,4	0,0867	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
				ПС 35 кВ Восход	ТУ для ТП менее 670 кВт (86 шт.)			2024	1,582	0,198	0,22–10	0,1384						
				ПС 35 кВ Горшки	ТУ для ТП менее 670 кВт (73 шт.)			2024	1,012	0,052	0,22–0,4	0,096						
				ПС 35 кВ Усть-Качка	ТУ для ТП менее 670 кВт (27 шт.)			2024	0,796	0,032	0,22–0,4	0,0764						
				Т-2 ПС 35 кВ Култаево	ТУ для ТП менее 670 кВт ¹⁾			2024	2,205	0,1895	0,22–10	0,2016						
2	ПС 35 кВ Култаево	2023 / зима	12,28	ПС 35 кВ Култаево	ТУ для ТП менее 670 кВт (268 шт.)			2024	4,41	0,379	0,22–10	0,403	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73

Примечание – ¹⁾ Ввиду отсутствия детальной информации о перспективных потребителях ПС 35 кВ Култаево принято, что перспективная нагрузка распределяется поровну между Т-1 и Т-2.

ПС 110 кВ Муллы.

Согласно данным в таблицах 11, 12, фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2023 года и составила 29,73 МВА. При отключении одного трансформатора Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 превышает $S_{\text{ддн}}$ на величину до 3 %. При отключении одного трансформатора Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 не превышает $S_{\text{ддн}}$ и составляет 95 %, но начиная с этапа 2027 года, при отключении трансформатора Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 превышает $S_{\text{ддн}}$ на величину до 3 %.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов Т-1 (Т-2) при ТНВ $-1,8^{\circ}\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки (повышенном износе изоляции) составляет 1,159 (1,25). С 2027 года величина коэффициента допустимой длительной перегрузки трансформатора Т-2 при ТНВ $-1,8^{\circ}\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки составит 1,159.

Возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 6,54 МВт, в том числе с ранее присоединенной мощностью 0,547 МВт (полная мощность с учетом коэффициента набора – 0,666 МВА).

Перспективная нагрузка существующих трансформаторов согласно формуле (1) составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{ТР}} = 29,73 + 0,666 + 0 - 0 = 30,4 \text{ МВА.}$$

Таким образом, суммарная величина фактической нагрузки и объема присоединяемой нагрузки потребителей в соответствии с действующими договорами об осуществлении ТП ЭПУ с учетом отсутствия перевода нагрузки на другие центры питания превышает $S_{\text{ддн}}$, определенную с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки, существующего трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Муллы, оставшегося в работе после отключения Т-2, на величину до 5 % (без ТП превышение до 3 %) и не превышает $S_{\text{ддн}}$, определенную с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки, существующего трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Муллы, оставшегося в работе после отключения Т-1, и составляет 97,3 % от $S_{\text{ддн}}$. С 2027 года суммарная величина фактической нагрузки и объема присоединяемой нагрузки потребителей в соответствии с действующими договорами об осуществлении ТП ЭПУ с учетом отсутствия перевода нагрузки на другие центры питания превышает $S_{\text{ддн}}$, определенную с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки, существующего трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Муллы, оставшегося в работе после отключения Т-1, на величину до 5 % (без ТП превышение до 3 %).

Возможность снижения загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Муллы ниже уровня $S_{\text{ддн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения трансформатора Т-2 (Т-1 с этапа 2027 года) на ПС 110 кВ Муллы расчетный объем ГАО составит 1,42 МВА.

Для предотвращения ввода ГАО при отключении трансформатора Т-2 или, начиная с этапа 2027 года, трансформатора Т-1 рекомендуется поэтапная замена

существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 30,4 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 40 МВА.

ПС 35 кВ Култаево.

ПС 35 кВ Култаево подключена к сети 35 кВ, центром питания которой является ПС 110 кВ Муллы. Согласно данным в таблицах 11, 12 фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2023 года и составила 12,28 МВА. При отключении одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора превышает $S_{\text{ддн}}$ на величину до 17 %.

Коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при ТНВ -1,8 °С составляет 1,05.

При аварийном отключении возможен перевод нагрузки в объеме 1,9 МВА на ПС 110 кВ Муллы по ВЛ 10 кВ Шилово-1.

С учетом возможности перевода фактическая нагрузка трансформатора при отключении одного из трансформаторов не превышает $S_{\text{ддн}}$ и составляет 10,4 МВА (98,9 % от $S_{\text{ддн}}$).

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 4,41 МВт, в том числе с ранее присоединенной мощностью 0,379 МВт (полная мощность с учетом коэффициента набора – 0,448 МВА).

Перспективная нагрузка существующих трансформаторов согласно формуле (1) составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 12,28 + 0,448 + 0 - 1,9 = 10,83 \text{ МВА.}$$

Таким образом, суммарная величина фактической нагрузки и объема присоединяемой нагрузки потребителей в соответствии с действующими договорами об осуществлении ТП ЭПУ с учетом возможности перевода нагрузки на другие центры питания в объеме 1,9 МВА превышает $S_{\text{ддн}}$, определенную с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки, существующего трансформатора Т-1 (Т-2) ПС 110 кВ Култаево, оставшегося в работе после отключения Т-2 (Т-1), на величину до 3,1 % (без ТП превышение отсутствует).

Возможность снижения загрузки трансформаторного оборудования ПС 35 кВ Култаево ниже уровня $S_{\text{ддн}}$ отсутствует. В случае отключения трансформатора на ПС 35 кВ Култаево расчетный объем ГАО составит 0,33 МВА.

Для предотвращения ввода ГАО при отключении одного из трансформаторов рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 10,83 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 16 МВА.

Анализ загрузки ПС 110 кВ Култаево и ПС 110 кВ Муллы после реализации мероприятий по варианту № 1.

Для выбора номинальной мощности планируемого к установке трансформатора 110/35/10 кВ на ПС 35 кВ Култаево определяется перспективная нагрузка ПС 110 кВ Култаево по формуле:

$$S_{\text{персп}}^{\text{ПС 110 кВ Култаево}} = S_{\text{персп}}^{\text{ПС 35 кВ Култаево}} + S_{\text{макс ПС 35 кВ}}^{\text{факт}} + \sum S_{\text{ту ПС 35 кВ}} \cdot K_{\text{наб}}, \quad (2)$$

где $S_{\text{персп}}^{\text{ПС 35 кВ Култаево}}$ – перспективная нагрузка трансформаторов ПС 35 кВ Култаево;

$S_{\text{макс ПС 35 кВ}}^{\text{факт}}$ – нагрузка Т-2 ПС 35 кВ Горшки (1,27 МВА), Т-2 ПС 35 кВ Восход (4,43 МВА), Т-2 ПС 35 кВ Усть-Качка (1,84 МВА) и Т-1 ПС 35 кВ Водозабор-1 (0,22 МВА) в зимний контрольный замер 2023 года – 7,76 МВА;

$\sum S_{\text{ту ПС 35 кВ}} \cdot K_{\text{наб}}$ – мощность новых потребителей, подключаемых к ПС 35 кВ Горшки, ПС 35 кВ Восход, ПС 35 кВ Усть-Качка в соответствии с ТУ для ТП, с учетом коэффициентов набора¹;

Таким образом, перспективная нагрузка трансформатора 110/35/10 кВ согласно формуле (2) составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{ПС 110 кВ Култаево}} = 12,73 + 7,76 + 0,173 = 20,66 \text{ МВА.}$$

Рекомендуется установка на ПС 110 кВ Култаево трансформатора мощностью не менее 20,66 МВА. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 25 МВА.

Перспективная нагрузка ПС 110 кВ Муллы после реализации мероприятий по установке трансформатора 110/35/10 кВ на существующей площадке ПС 35 кВ Култаево мощностью 25 МВА и перевода на него части нагрузки, питающейся в настоящее время от ПС 110 кВ Муллы, определяется по формуле:

$$S_{\text{персп_перевод}}^{\text{ПС 110 кВ Муллы}} = S_{\text{макс ПС 110 кВ Муллы}}^{\text{факт}} - S_{\text{макс ПС 35 кВ}}^{\text{факт}} + \sum S_{\text{ту ПС 35-110 кВ}} \cdot K_{\text{наб}}, \quad (3)$$

где $S_{\text{макс ПС 110 кВ Муллы}}^{\text{факт}}$ – фактическая максимальная нагрузка трансформаторов ПС 110 кВ Муллы в зимний контрольный замер 2023 года;

$S_{\text{макс ПС 35 кВ}}^{\text{факт}}$ – нагрузка Т-2 ПС 35 кВ Горшки, Т-2 ПС 35 кВ Восход, Т-2 ПС 35 кВ Усть-Качка, Т-2 ПС 35 кВ Култаево (6,14 МВА) и Т-1 ПС 35 кВ Водозабор-1 в зимний контрольный замер 2023 года – 14,38 МВА;

$\sum S_{\text{ту ПС 35-110 кВ}} \cdot K_{\text{наб}}$ – мощность новых потребителей, подключаемых к ПС 35 кВ Горшки, ПС 35 кВ Восход, ПС 35 кВ Усть-Качка¹ и ПС 110 кВ Муллы в соответствии с ТУ для ТП, с учетом коэффициентов набора;

¹ Ввиду отсутствия детальной информации о перспективных потребителях ПС 35 кВ Горшки, ПС 35 кВ Восход, ПС 35 кВ Усть-Качка и ПС 35 кВ Култаево принято, что перспективная нагрузка распределяется поровну между нагрузочными трансформаторами на данных подстанциях.

Таким образом, перспективная нагрузка трансформатора 110/35/10 кВ ПС 110 кВ Муллы согласно формуле (3) составит:

$$S_{\text{персп_перевод}}^{\text{ПС 110 кВ Муллы}} = 29,73 - 14,38 + 0,269 = 15,62 \text{ МВА.}$$

При отключении трансформатора Т-1 (Т-2) ПС 110 кВ Муллы нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 (Т-1) не превышает величину $S_{\text{ддн}}$ и составляет 50 % (54 %) от $S_{\text{ддн}}$.

Согласно ТЭО, выполненному ПАО «Россети Урал», суммарные дисконтированные затраты составят 593,4 млн руб. по варианту № 2 и 553,8 млн руб. по варианту № 1. Таким образом, наименее затратным вариантом является вариант № 1, в связи с чем вариант № 1 рекомендуется к реализации.

Организация, ответственная за реализацию мероприятия(й), – ПАО «Россети Урал».

Необходимый срок реализации мероприятия(й) – 2024 год.

2.2.3 Предложения по реализации мероприятий, направленных на снижение недоотпуска электрической энергии потребителям

Предложения сетевых организаций по реализации мероприятий, направленных на снижение недоотпуска электрической энергии потребителям на территории Пермского края, отсутствуют.

2.3 Описание мероприятий по обеспечению прогнозного потребления электрической энергии и (или) мощности, а также для обеспечения надежного и эффективного функционирования ЕЭС России

2.3.1 Перечень мероприятий по развитию электрических сетей 110 кВ и выше

Реконструкция Воткинской ГЭС с установкой двух фазопоротных трансформаторов 220 кВ мощностью 501 МВА каждый.

В соответствии с п.1 решения протокола совместного совещания АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», АО «АТС», Ассоциации «НП Совет рынка» от 06.12.2021 выполнена оценка увеличения перетоков при вводе в работу фазопоротных трансформаторов на Воткинской ГЭС и оценка экономического эффекта, обусловленного перераспределением нагрузки между электростанциями центральной части ЕЭС России и электростанциями ОЭС Урала и ОЭС Сибири.

По итогам предварительной оценки возможного экономического эффекта определено, что суммарный экономический эффект от ввода фазопоротных трансформаторов на Воткинской ГЭС будет находиться в диапазоне от 227 млн руб. до 1359 млн руб. в год. Экономический эффект обусловлен возможностью перераспределения выработки между электростанциями – увеличение выработки электростанций ОЭС Сибири и ОЭС Урала и разгрузка электростанций ОЭС Средней Волги, Юга или Центра.

Устанавливаемые фазопоротные трансформаторы на Воткинской ГЭС обеспечивают:

– минимизацию влияния шунтирующей сети 220 кВ энергосистемы Удмуртской Республики;

- возможность загрузки ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская до длительно допустимых значений;
 - увеличение выдаваемой мощности электростанций ОЭС Урала и ОЭС Сибири;
 - увеличение диапазона для оптимизации загрузки электростанций на этапе ВСВГО и РСВ;
 - минимизацию ограничений схемы выдачи мощности Воткинской ГЭС.
- Организация, ответственная за реализацию мероприятия(й), – ПАО «РусГидро».
- Необходимый срок реализации мероприятия – 2025 год.
- Ориентировочный срок окупаемости мероприятия – 1–2 года.

2.3.2 Перечень мероприятий, предусмотренных в рамках реализуемых и перспективных планов по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения технической возможности технологического присоединения объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным собственникам, к электрическим сетям

Перечень мероприятий, предусмотренных в рамках реализуемых и перспективных планов по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения технической возможности технологического присоединения объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным собственникам, к электрическим сетям, приведен в 4.2.

3 Основные направления развития электроэнергетики на 2025–2030 годы

3.1 Перечень основных инвестиционных проектов, учитываемых при разработке среднесрочного прогноза потребления электрической энергии и мощности

В таблице 14 приведены данные планируемых к вводу мощностей основных потребителей энергосистемы Пермского края, учтенные в рамках разработки прогноза потребления электрической энергии и мощности.

Таблица 14 – Перечень планируемых к вводу потребителей энергосистемы Пермского края

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Наименование заявителя	Ранее присоединенная мощность, МВт	Увеличение/ввод новой мощности, МВт	Напряжение, кВ	Год ввода	Центр питания
Более 100 МВт							
–	–	–	–	–	–	–	–
Более 50 МВт							
1	ПАО «Уралкалий» (расширение производства)	ПАО «Уралкалий»	0,0	58,5	110	2024	ПС 220 кВ Титан, ПС 110 кВ Соликамск
Более 10 МВт							
2	АО «УК «ОЭЗ Пермь» (электроснабжение новых резидентов)	АО «УК «ОЭЗ Пермь»	0,0	43,8	10	2025	ПС 110 кВ Гамово
3	Цементный завод (расширение производства)	ООО «Горнозаводскцемент»	0,0	37,5	110	2025	ПС 220 кВ Цемент
4	Центр обработки данных на Пермской ГРЭС	АО «Интер РАО – Электрогенерация»	0,0	17,0	6	2024	ПС 220 кВ Искра
5	ОАО «РЖД» (ПС 110 кВ Ярино-тяговая)	ОАО «РЖД»	0,0	12,8	110	2024	ПС 220 кВ Искра

3.2 Прогноз потребления электрической энергии

Прогноз потребления электрической энергии энергосистемы Пермского края на период 2024–2029 годов представлен в таблице 15.

Таблица 15 – Прогноз потребления электрической энергии энергосистемы Пермского края

Наименование показателя	2024 г. оценка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Потребление электрической энергии, млн кВт·ч	25128	25865	26734	27248	27598	27657	27793
Абсолютный прирост потребления электрической энергии, млн кВт·ч	–	737	869	514	350	59	136
Годовой темп прироста, %	–	2,93	3,36	1,92	1,28	0,21	0,49

Потребление электрической энергии по энергосистеме Пермского края прогнозируется на уровне 27793 млн кВт·ч. Среднегодовой темп прироста составит 2,16 %.

Наибольший годовой прирост потребления электрической энергии прогнозируется в 2026 году и составит 869 млн кВт·ч или 3,36 %. Наименьший годовой прирост потребления электрической энергии ожидается в 2029 году и составит 59 млн кВт·ч или 0,21 %.

При формировании прогноза потребления электрической энергии энергосистемы Пермского края учтены данные о планируемых к вводу потребителях, приведенные в таблице 14.

Изменение динамики потребления электрической энергии энергосистемы Пермского края и годовые темпы прироста представлены на рисунке 9.



Рисунок 9 – Прогноз потребления электрической энергии энергосистемы Пермского края и годовые темпы прироста

Прогнозная динамика изменения потребления электрической энергии энергосистемы Пермского края обусловлена следующими основными факторами:

- развитием действующих промышленных потребителей, наибольший прирост ожидается в металлургическом, химическом производствах и в производстве строительных материалов;
- ростом потребления объектами железнодорожного транспорта;
- увеличением объемов жилищного строительства и ростом потребления населением.

3.3 Прогноз потребления мощности

Прогнозный максимум потребления мощности энергосистемы Пермского края на период 2025–2030 годов сформирован на основе данных 3.1, 3.2 и представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Прогнозный максимум потребления мощности энергосистемы Пермского края

Наименование показателя	2024 г. оценка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Максимум потребления мощности, МВт	3574	3774	3867	3930	3981	4010	4039
Абсолютный прирост максимума потребления мощности, МВт	–	200	93	63	51	29	29
Годовой темп прироста, %	–	5,60	2,46	1,63	1,30	0,73	0,72
Число часов использования максимума потребления мощности, ч/год	7031	6853	6913	6933	6932	6897	6881

Максимум потребления мощности энергосистемы Пермского края к 2030 году прогнозируется на уровне 4039 МВт. Среднегодовой темп прироста составит 1,37 %.

Наибольший годовой прирост мощности прогнозируется в 2025 году и составит 200 МВт или 5,60 %, за счет расширения производств промышленных предприятий. Наименьший годовой прирост мощности прогнозируется в 2029 и 2030 годах и составит по 29 МВт или 0,73 % и 0,72 % соответственно.

Годовой режим потребления электрической энергии энергосистемы в прогнозный период останется плотным, как и в отчетном периоде. Число часов использования максимума к 2030 году прогнозируется на уровне 6881 ч/год.

Динамика изменения максимума потребления мощности энергосистемы Пермского края и годовые темпы прироста представлены на рисунке 10.




Рисунок 10 – Прогноз максимума потребления мощности энергосистемы Пермского края и годовые темпы прироста

3.4 Основные объемы и структура вывода из эксплуатации, ввода мощности, модернизации генерирующего оборудования

Прогнозируемые объемы вывода из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Пермского края в период 2025–2030 годов составляют 110 МВт на ТЭС.

Планируемые объемы вывода из эксплуатации генерирующих мощностей по энергосистеме Пермского края в 2024 году и в период 2025–2030 годов представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Выводы из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Пермского края, МВт

Наименование	2024 г. (ожидается, справочно)	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	Всего за 2025– 2030 гг.
Всего	–	–	–	–	110	–	–	110
ТЭС	–	–	–	–	110	–	–	110

Вводы новых генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Пермского края в период 2025–2030 годов предусматриваются в объеме 105 МВт на ТЭС.

Объемы и структура вводов генерирующих мощностей по электростанциям энергосистемы Пермского края в 2024 году и в период 2025–2030 годов представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Вводы генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Пермского края, МВт

Наименование	2024 г. (ожидается, справочно)	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	Всего за 2025– 2030 гг.
Всего	–	–	–	–	105	–	–	105
ТЭС	–	–	–	–	105	–	–	105

Прирост мощности на электростанциях энергосистемы Пермского края в период 2025–2030 годов предусматривается в результате проведения модернизации существующего генерирующего оборудования в рамках реализации мероприятий, подтвержденных результатами КОММод, в объеме 60 МВт.

При реализации запланированной программы развития генерирующих мощностей установленная мощность электростанций энергосистемы Пермского края в 2030 году составит 7896,6 МВт. К 2030 году структура генерирующих мощностей энергосистемы Пермского края не претерпит существенных изменений.

Величина установленной мощности электростанций энергосистемы Пермского края представлена в таблице 19. Структура установленной мощности электростанций энергосистемы Пермского края представлена на рисунке 11.

Таблица 19 – Установленная мощность электростанций энергосистемы Пермского края, МВт

Наименование	2024 г. (ожидается, справочно)	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Всего	7832,8	7832,8	7877,8	7892,8	7887,8	7887,8	7887,8
ГЭС	1695,8	1695,8	1710,8	1725,8	1725,8	1725,8	1725,8
ТЭС	6137,0	6137,0	6167,0	6167,0	6162,0	6162,0	6162,0




Рисунок 11 – Структура установленной мощности электростанций энергосистемы Пермского края

Перечень действующих электростанций энергосистемы Пермского края с указанием состава генерирующего оборудования и планов по вводу мощности, выводу из эксплуатации, реконструкции (модернизации или перемаркировки) приведен в приложении А.

4 Предложения по развитию электрических сетей на 2024–2030 годы

4.1 Мероприятия, направленные на исключение существующих рисков ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) в электрической сети 110 кВ и выше

Мероприятия, направленные на исключение рисков ввода ГАО в электрической сети 110 кВ и выше, на территории Пермского края не требуются.

4.2 Перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения технической возможности технологического присоединения объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным собственникам, к электрическим сетям на территории Пермского края

В таблице 20 представлен перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения ТП объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети на территории Пермского края.

Таблица 20 – Перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения ТП объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети на территории Пермского края

№ п/п	Наименование	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Год								Основание	Наименование заявителя	Ранее присоединенная мощность, МВт	Увеличение/ввод новой мощности, МВт	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024–2030					
1	Строительство ПС 110 кВ Ярино-тяговая с двумя трансформаторами 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый	ОАО «РЖД»	110	МВА	2×16	–	–	–	–	–	–	–	32	Обеспечение технологического присоединения потребителей ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	–	12,8
	Строительство отпаяк от ВЛ 110 кВ Дивья – Кухтым с отпайками, ВЛ 110 кВ Дивья – Искра с отпайками до ПС 110 кВ Ярино-тяговая ориентировочной протяженностью 0,28 км каждая	ПАО «Россети Урал»	110	км	2×0,28	–	–	–	–	–	–	–	0,56				
2	Реконструкция ПС 110 кВ Зюкай с установкой двух БСК 110 кВ мощностью 26 Мвар каждая	ОАО «РЖД»	110	Мвар	2×26	–	–	–	–	–	–	–	52	Обеспечение технологического присоединения потребителей ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	–	–
3	Строительство ПС 110 кВ Горнозаводскцемент с двумя трансформаторами 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	ООО «Горнозаводскцемент»	110	МВА	–	2×40	–	–	–	–	–	–	80	Обеспечение технологического присоединения потребителей ООО «Горнозаводскцемент»	ООО «Горнозаводскцемент»	–	37,5
	Строительство двух ЛЭП 110 кВ Цемент – Горнозаводскцемент ориентировочной протяженностью 4 км каждая	ООО «Горнозаводскцемент»	110	км	–	2×4	–	–	–	–	–	–	8				
4	Строительство ПС 110 кВ Южный рудник с двумя трансформаторами 110 кВ мощностью 63 МВА каждый	ПАО «Уралкалий»	110	МВА	2×63	–	–	–	–	–	–	–	126	Обеспечение технологического присоединения потребителей ПАО «Уралкалий»	ПАО «Уралкалий»	–	58,475
	Строительство отпаяк от ВЛ 110 кВ Титан – Соликамск I, II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Южный рудник ориентировочной протяженностью 1,8 км каждая	ПАО «Россети Урал»	110	км	2×1,8	–	–	–	–	–	–	–	3,6				
5	Реконструкция ПС 110 кВ Гамово с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	ПАО «Россети Урал»	110	МВА	–	2×40	–	–	–	–	–	–	80	Обеспечение технологического присоединения потребителей АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь»	АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь»	–	43,8
6	Строительство КЛ 110 кВ Южная – Плеханова 1, 2 цепь ориентировочной протяженностью 2 км с переводом ПС 35 кВ Плеханова на напряжение 110 кВ	ПАО «Россети Урал»	110	км	–	–	–	2×2	–	–	–	–	4	Обеспечение технологического присоединения потребителей АО «Специализированный застройщик «Кортрос-Пермь»	АО «Специализированный застройщик «Кортрос-Пермь»	–	16,3

4.3 Мероприятия, направленные на обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и (или) мощности, а также обеспечение надежного и эффективного функционирования ЕЭС России

Сводный перечень мероприятий, направленных на обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и (или) мощности, а также обеспечение надежного и эффективного функционирования ЕЭС России, приведен в таблице 21.

Таблица 21 – Перечень мероприятий, направленных на обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и (или) мощности, а также обеспечение надежного и эффективного функционирования ЕЭС России

№ п/п	Наименование	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации								Основание
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024–2030	
1	Реконструкция Воткинской ГЭС с установкой двух фазопоротных трансформаторов 220 кВ мощностью 501 МВА каждый	ПАО «РусГидро»	220	МВА	–	2×501	–	–	–	–	–	1002	Обеспечение надежного и эффективного функционирования ЕЭС России

4.4 Мероприятия в электрической сети 110 кВ по предложениям сетевых организаций, направленные на исключение рисков ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и на снижение недоотпуска электрической энергии потребителям

Сводный перечень обоснованных мероприятий, направленных на исключение рисков ввода ГАО в электрической сети 110 кВ по предложениям сетевых организаций, приведен в таблице 22.

Таблица 22 – Перечень обоснованных мероприятий, направленных на исключение рисков ввода ГАО в электрической сети 110 кВ по предложениям сетевых организаций

№ п/п	Наименование	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации								Основание
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024–2030	
1	Реконструкция ПС 110 кВ Северная с заменой трансформаторов Т-1 110/35/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 25 МВА каждый	ПАО «Россети Урал»	110	МВА	2×25	–	–	–	–	–	–	50	1. Исключение существующих рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений по предложениям сетевых организаций. 2. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и (или) мощности
2	Реконструкция ПС 35 кВ Култаево с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ, установкой одного трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА	ПАО «Россети Урал»	110	МВА	1×25	–	–	–	–	–	–	25	1. Исключение существующих рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений по предложениям сетевых организаций. 2. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и (или) мощности
3	Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-9 – Малиновская ПС 110 кВ Култаево ориентировочной протяженностью 8 км		110	км	8	–	–	–	–	–	–	8	

5 Технико-экономическое сравнение вариантов развития электрической сети

В рамках разработки мероприятий для исключения рисков ввода ГАО выполнение технико-экономического сравнения вариантов развития электрической сети не требуется.

6 Перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрических сетей и укрупненные капитальные вложения в их реализацию

Перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрической сети Пермского края, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного потребления электрической энергии (мощности), для обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, а также капитальные вложения в реализацию мероприятий представлены в приложении Б.

Капитальные вложения в реализацию мероприятий определены на основании:

1) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2024–2028 годы. Материалы размещены 18.10.2024 на официальном сайте Минэнерго России в сети Интернет;

2) утвержденных приказом Минэнерго России от 16.11.2023 № 4@ инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» на 2024–2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 26@;

3) итогового проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на 2024–2028 годы. Материалы размещены 24.10.2024 на официальном сайте Минэнерго России в сети Интернет;

4) УНЦ (Приказ Минэнерго России № 131 [3]).

Оценка потребности в капитальных вложениях выполнена с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, принятых на основании данных прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития России:

– на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован 30.09.2024 на официальном сайте Минэкономразвития России в сети Интернет);

– на период до 2036 года (опубликован 28.11.2018 на официальном сайте Минэкономразвития России в сети Интернет).

Капитальные вложения представлены в прогнозных ценах соответствующих лет с учетом НДС (20 %).

Прогнозные объемы капитальных вложений в развитие электрической сети Пермского края по годам представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Прогнозные объемы капитальных вложений в развитие электрической сети Пермского края (в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. с НДС)

Наименование	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	Итого за период 2024–2030 гг.
Прогнозные объемы капитальных вложений	291	102	903	2266	0	0	0	3562

7 Оценка тарифных последствий реализации технических решений в распределительной сети

Оценка тарифных последствий реализации технических решений в распределительной сети (далее – оценка тарифных последствий) выполнена на основании:

- Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 2556 [4];
- Методических указаний по проектированию развития энергосистем [1].

7.1 Основные подходы

Оценка тарифных последствий выполняется с целью оценки достаточности выручки, получаемой ТСО Пермского края при существующих механизмах тарифного регулирования, для реализации планируемого состава технических решений, предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России.

Оценка достаточности выручки выполняется на основании:

- сравнения на прогнозный период НВВ от услуги по передаче электрической энергии всех ТСО и ПВВ от услуги по передаче электрической энергии всех ТСО при существующих механизмах тарифного регулирования;
- сравнения на прогнозный период необходимого среднего единого (котлового) тарифа и среднего единого (котлового) тарифа, рассчитанного при существующих механизмах тарифного регулирования.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1178 [5] НВВ ТСО включает в себя НВВ на содержание электрических сетей и НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии и обеспечивает возмещение экономически обоснованных расходов на передачу электрической энергии, включая расходы на инвестиции, предусмотренные утвержденными инвестиционными программами.

На текущий 2024 год на территории Пермского края осуществляют свою деятельность 17 сетевых организаций. Наиболее крупной ТСО является ПАО «Россети Урал» (с долей НВВ на содержание электрических сетей – 83 % в суммарной НВВ сетевых организаций Пермского края).

Для целей оценки тарифных последствий детально учитывались и прогнозировались затраты на услуги по передаче электрической энергии наиболее крупных ТСО субъекта Российской Федерации и ТСО, на объектах которых в схеме и программе развития электроэнергетических систем России предлагаются технические решения (далее совокупно – основные ТСО).

В расчете тарифных последствий суммарная НВВ ТСО Пермского края на прогнозный период включает в себя:

- НВВ основных ТСО на содержание электрических сетей с учетом планов по инвестиционным программам и с учетом технических решений, предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России, рассчитанная в соответствии с Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем [1];

– прочие составляющие НВВ на содержание электрических сетей, включающие НВВ на содержание электрических сетей прочих ТСО, и прочие составляющие НВВ на содержание электрических сетей основных ТСО, не

учитываемые в Методических указаниях по проектированию развития энергосистем [1], кроме затрат на оплату услуг ПАО «Россети»;

- затраты на оплату услуг ПАО «Россети»;
- НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии.

7.2 Исходные допущения

НВВ основных ТСО на содержание электрических сетей определена как сумма эксплуатационных затрат и необходимой валовой прибыли, рассчитанной на основании прогноза показателей деятельности основных ТСО с учетом планов по инвестиционным программам и технических решений, предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России. Базовые финансовые и экономические показатели деятельности основных ТСО приняты на 2023 год в соответствии с:

- утвержденными и принятыми к учету в целях тарифного регулирования инвестиционными программами;
- бухгалтерской (финансовой) отчетностью;
- формой раскрытия информации сетевыми организациями о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии, раскрываемой в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 24 [6].

Эксплуатационные затраты на прогнозный период основных ТСО включают в себя подконтрольные (операционные) затраты, отчисления на социальные нужды, амортизационные отчисления и рассчитаны с учетом долгосрочных параметров регулирования, утвержденных для основных ТСО исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов², и изменения стоимости основных производственных средств. Стоимость основных производственных средств, планируемых к вводу в прогнозном периоде, определена как сумма стоимости основных средств и нематериальных активов, принимаемых к бухгалтерскому учету по данным инвестиционных программ, и капитальных вложений на реализацию технических решений, предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России.

Амортизационные отчисления на прогнозный период рассчитаны исходя из:

- нормы амортизации, определенной на основе анализа фактических отчетных данных за 2023 год основных ТСО субъектов Российской Федерации, рассматриваемых в схеме и программе развития электроэнергетических систем России, как отношение объема амортизационных отчислений к стоимости основных производственных средств для вводимых основных средств и нематериальных активов, в том числе с учетом утвержденных инвестиционных программ;
- нормы амортизации, определенной на основании среднего срока полезного использования, установленного Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы³, для объектов электросетевого хозяйства – 20 лет, для

² Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.11.2022 № 39-э.

³ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

новых вводимых основных средств, предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России.

При оценке тарифных последствий рассматриваются следующие источники финансирования инвестиций:

- собственные средства (амортизация и прибыль от оказания услуг по передаче электрической энергии);
- заемные средства;
- государственные субсидии.

Допустимые объемы привлечения и возврата заемных средств на каждый год прогнозного периода определены исходя из объемов привлечения и возврата ранее привлеченных заемных средств и не превышения совокупного объема заемных средств в размере $3,5 \times \text{EBITDA}$ в соответствии с рекомендацией Минэнерго России. Средневзвешенный срок возврата привлеченных кредитов и займов принят на основе отчетных данных основных ТСО субъектов Российской Федерации, рассматриваемых в схеме и программе развития электроэнергетических систем России, и составляет 7 лет. Средняя за период 2025–2030 годов процентная ставка по заемным средствам принята в размере 12 % годовых в соответствии с рекомендацией Минэнерго России.

Коэффициент, отражающий долю чистой прибыли предшествующего года, распределяемой на дивиденды, определен на основе отчетных данных основных ТСО субъектов Российской Федерации, рассматриваемых в схеме и программе развития электроэнергетических систем России, и составляет 35 %.

Финансовые показатели, принятые для оценки тарифных последствий, представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Финансовые показатели, принятые для оценки тарифных последствий

Финансовый показатель	Основные ТСО (Базовая комбинация)	Диапазон изменения показателя при оценке ликвидации (снижения) дефицита финансирования
Доля заемных средств в источниках финансирования прогнозных капитальных вложений	0 %	0 % – долг/EBITDA не более 3,5 (определяется с учетом прогнозной величины амортизационных отчислений)
Доля объемов бюджетного финансирования в источниках финансирования прогнозных капитальных вложений	0 %	0 % – ликвидация дефицита финансирования (учитывается в случае предельных значений других показателей)
Доля чистой прибыли предшествующего года, распределяемой на дивиденды	35 %	0 % – 35 % от размера чистой прибыли
Средняя процентная ставка по заемным средствам	12 %	10 %
Средневзвешенный срок возврата вновь привлеченных кредитов и займов	7 лет	7 лет

НВВ на содержание электрических сетей прочих ТСО на прогнозный период определена исходя из НВВ, установленной на 2024 год постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 31.01.2024 № 1-э «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.11.2022 № 40-э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Пермского края» (далее – тарифное решение), приходящейся на долю прочих ТСО Пермского края, и средневзвешенного темпа роста тарифа

сетевых компаний по всем категориям потребителей, определенного по данным прогноза социально-экономического развития Российской Федерации⁴.

Прочие составляющие НВВ на содержание электрических сетей основных ТСО, не учитываемые в Методических указаниях по проектированию развития энергосистем [1], определены как разница между фактической НВВ за 2023 год и расчетной НВВ по Методическим указаниям по проектированию развития энергосистем [1] на основании фактических данных за 2023 год.

Затраты на оплату услуг ПАО «Россети» определены на основании фактических данных за 2023 год по основным ТСО с учетом изменения НВВ ПАО «Россети» при реализации технических решений на объектах ПАО «Россети», предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России.

НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на прогнозный период рассчитана на основании НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на 2024 год с учетом прогноза объема полезного отпуска электрической энергии всех потребителей Пермского края, оплачивающих услуги по передаче электрической энергии по единым (котловым) тарифам, и темпа роста цен на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Прогноз объема полезного отпуска электрической энергии всех потребителей Пермского края, оплачивающих услуги по передаче электрической энергии по единым (котловым) тарифам, принят на уровне прогноза темпов роста потребления электрической энергии в Пермского края, принимаемого на основании одобренного Минэнерго России среднесрочного прогноза потребления электрической энергии, скорректированного на прирост потребления крупных потребителей, питающихся от ЕНЭС.

ПВВ на прогнозный период рассчитана на основании данных тарифного решения на 2024 год в части экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии и объема полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче электрической энергии по единым (котловым) тарифам, с учетом темпа роста тарифов сетевых компаний, определенного по данным прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и скорректированных затрат на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на прогнозный период.

Прогнозный уровень ПВВ и НВВ определен с учетом показателей соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности, заключенных между исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и территориальными сетевыми организациями на территории региона (далее – регуляторное соглашение), согласованных ФАС России не позднее даты утверждения последней актуальной (на

⁴ Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован 30.09.2024 на официальном сайте Минэкономразвития России в сети Интернет) и Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (опубликован 28.11.2018 на официальном сайте Минэкономразвития России в сети Интернет).

момент разработки раздела) инвестиционной программы, при наличии такого регуляторного соглашения.

Прогнозные экономические показатели, принятые для оценки тарифных последствий, приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Прогнозные экономические показатели, принятые для оценки тарифных последствий

Наименование	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Инфляция (среднегодовая)	6 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Рост тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей по прогнозу Минэкономразвития России	10 %	9 %	5 %	4 %	4 %	4 %
Дополнительный рост единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с регуляторным соглашением	–	–	–	–	–	–
Рост цен на газ	7 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Изменение объема полезного отпуска электрической энергии потребителей, оплачивающих услуги по передаче электрической энергии по единым (котловым) тарифам	0,9 %	0,6 %	1,3 %	1,4 %	0,2 %	0,5 %

7.2.1 Прогнозные объемы капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства

При оценке тарифных последствий учитываются следующие объемы капитальных вложений на прогнозный период:

- объемы капитальных вложений в реализацию мероприятий утвержденных инвестиционных программ основных ТСО, источниками финансирования которых являются собственные средства от оказания услуг по передаче электрической энергии и привлеченные средства;

- объемы капитальных вложений в реализацию технических решений, предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России. При этом не учитываются мероприятия, полностью соответствующие мероприятиям, включенным в утвержденные инвестиционные программы основных ТСО, и учитываются отклонения в объемах капитальных вложений при неполном совпадении мероприятия, предлагаемого в схеме и программе развития электроэнергетических систем России, и мероприятия из утвержденной инвестиционной программы основной ТСО. В случае наличия в утвержденной инвестиционной программе основной ТСО мероприятия только в объеме проектно-изыскательских работ, эта часть затрат учитывается при определении объема капитальных вложений по мероприятию, предлагаемому в схеме и программе развития электроэнергетических систем России.

За горизонтом периода, на который утверждены инвестиционные программы основных ТСО, принято, что объемы капитальных вложений сохраняются в размере последнего года утвержденной инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы, при наличии предложений ТСО на последующие годы).

В оценке тарифных последствий не учитываются мероприятия, источником финансирования которых является плата за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Объемы капитальных вложений на прогнозный период для ТСО Пермского края представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Объемы капитальных вложений на прогнозный период для ТСО Пермского края (в млн руб. без НДС)

Наименование	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Прогнозные объемы капитальных вложений всего, в том числе:	3769	3750	3799	2697	2697	2697
объем капитальных вложений в реализацию технических решений, предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России (без учета мероприятий, полностью соответствующих утвержденным инвестиционным программам)	25	198	592	–	–	–
Стоимость планируемых к включению основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	4078	5011	4933	3059	3059	3059

7.3 Результаты оценки тарифных последствий

Результаты оценки достаточности выручки, получаемой ТСО Пермского края при существующих механизмах тарифного регулирования, для реализации планируемого состава технических решений, предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России (Базовый сценарий), представлены в таблице 27 и на рисунке 12.

Достаточность выручки определяется как разность между расчетными объемами НВВ и ПВВ для каждого года прогнозного периода. Превышение ПВВ над НВВ в период более двух лет указывает на достаточность выручки или достаточность существующих условий тарифного регулирования для реализации планируемого состава технических решений.

Таблица 27 – Результаты оценки достаточности выручки, получаемой ТСО Пермского края при существующих механизмах тарифного регулирования, для реализации планируемого состава технических решений, предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России (Базовый сценарий)

Наименование	Единица измерения	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
ПВВ	млрд руб.	32,9	36,1	38,6	40,7	42,3	44,0
НВВ	млрд руб.	34,2	36,6	38,5	38,2	38,4	38,8
ΔНВВ (НВВ - ПВВ)	млрд руб.	1,3	0,51	-0,1	-2,6	-3,9	-5,2
Прогнозный средний единый (котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии	руб./кВт·ч	2,13	2,32	2,45	2,55	2,64	2,73
Среднегодовой темп роста	%	–	109	105	104	104	104
Необходимый средний единый (котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии	руб./кВт·ч	2,21	2,35	2,44	2,39	2,40	2,41
Среднегодовой темп роста	%	–	107	104	98	100	100

Наименование	Единица измерения	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Δ среднего единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии (необходимый тариф – прогнозный тариф)	руб./кВт·ч	0,08	0,03	-0,01	-0,16	-0,24	-0,32




Рисунок 12 – Результаты оценки достаточности выручки, получаемой ТСО Пермского края при существующих механизмах тарифного регулирования, для реализации планируемого состава технических решений, предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России (Базовый сценарий)

Как видно из таблицы 27, в прогнозном периоде определяется достаточность выручки, получаемой ТСО Пермского края при существующих механизмах тарифного регулирования, для реализации планируемого состава технических решений, предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России.

7.4 Оценка чувствительности экономических условий

В дополнение к оценке достаточности выручки, получаемой ТСО Пермского края при существующих механизмах тарифного регулирования, для реализации планируемого состава технических решений, предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России, выполнена оценка чувствительности экономических условий. Оценка чувствительности экономических условий реализации планируемого состава технических решений заключается в расчете ПВВ при различных сценариях темпов изменения среднего единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

При оценке чувствительности были рассмотрены следующие сценарии темпов изменения среднего единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии:

– сценарий 1 – рост прогнозного среднего единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 4 процентных пункта, по сравнению с темпом, определенным в Базовом сценарии;

– сценарий 2 – снижение прогнозного среднего единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2 процентных пункта, по сравнению с темпом, определенным в Базовом сценарии;

– сценарий 3 – средний единый (котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии зафиксирован на уровне 2024 года в течение всего прогнозного периода.

В результате проведенной оценки чувствительности определена достаточность условий тарифного регулирования в случае увеличения темпа роста среднего единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии (сценарий 1) и выявлена недостаточность выручки в сценарии 2 в период 2025–2027 годов и на всем рассматриваемом периоде в сценарии 3. Дефицит финансирования в указанных сценариях суммарно за период 2025–2030 годов составляет 1,7–15,4 млрд руб. Для ликвидации дефицита финансирования были проведены модельные расчеты и получена оптимальная комбинация источников финансирования инвестиций.

Результаты анализа чувствительности представлены на рисунке 13.




Рисунок 13 – Оценка чувствительности экономических условий реализации планируемого состава технических решений, предлагаемых к включению в схему и программу развития электроэнергетических систем России, от изменения темпов роста единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии на территории Пермского края

Результаты оценки ликвидации дефицита финансирования инвестиций представлены в таблице 28.

Таблица 28 – Оптимальные комбинации финансовых механизмов для ликвидации (снижения) дефицита финансирования в рассматриваемых сценариях (в среднем за период 2025–2030 годов)

Наименование	Сценарий 2	Сценарий 3
Доля заемных средств в источниках финансирования прогнозных капитальных вложений	37 %	74 %
Доля объемов бюджетного финансирования в источниках финансирования прогнозных капитальных вложений	0 %	26 %
Доля чистой прибыли предшествующего года, распределяемой на дивиденды	0 %	0 %
Средняя процентная ставка по заемным средствам	10 %	10 %

Как видно из рисунка 13, в прогнозном периоде возможна ликвидация дефицита финансирования в сценарии 2 (таблица 28) за счет изменения финансовых механизмов. В наиболее пессимистичном сценарии 3 (при отсутствии роста среднего единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии и его фиксации на уровне 2024 года) возможно снижение дефицита финансирования при значительных объемах бюджетного финансирования в прогнозных капитальных вложениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе подготовки материалов были разработаны предложения по развитию энергосистемы Пермского края, включая предложения по развитию сети напряжением 110 кВ и выше, для обеспечения надежного функционирования энергосистемы Пермского края в долгосрочной перспективе, скоординированного развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, в том числе были решены следующие задачи:

- выполнен прогноз требуемого прироста генерирующих мощностей для удовлетворения потребности в электрической энергии, динамики развития существующих и планируемых к строительству генерирующих мощностей;

- сформирован перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше.

Величина потребления электрической энергии по энергосистеме Пермского края оценивается в 2030 году в объеме 27793 млн кВт·ч, что соответствует среднегодовому темпу прироста – 2,16 %.

Максимум потребления мощности энергосистемы Пермского края к 2030 году прогнозируется на уровне 4039 МВт, что соответствует среднегодовому темпу прироста – 1,37 %.

Годовое число часов использования максимума потребления мощности энергосистемы Пермского края в период 2025–2030 годов прогнозируется в диапазоне 6853–6933 ч/год.

Прогнозируемые объемы вывода из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Пермского края в период 2025–2030 годов составляют 110 МВт на ТЭС.

Вводы новых генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Пермского края в период 2025–2030 годов предусматриваются в объеме 105 МВт на ТЭС.

Прирост мощности на электростанциях энергосистемы Пермского края в период 2025–2030 годов предусматривается в результате проведения модернизации существующего генерирующего оборудования в рамках реализации мероприятий, подтвержденных результатами КОММод, в объеме 60 МВт.

При реализации запланированной программы развития генерирующих мощностей установленная мощность электростанций энергосистемы Пермского края в 2030 году составит 7896,6 МВт.

Реализация намеченных планов по развитию электрической сети обеспечит надежное функционирование энергосистемы Пермского края в рассматриваемый перспективный период, позволит повысить эффективность функционирования энергосистемы Пермского края.

Всего за период 2024–2030 годов намечается ввод в работу ЛЭП напряжением 110 кВ и выше протяженностью 24,16 км, трансформаторной мощности 1395 МВА.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические указания по проектированию развития энергосистем : утверждены Приказом М-ва энергетики Российской Федерации от 6 декабря 2022 г. № 1286 «Об утверждении Методических указаний по проектированию развития энергосистем и о внесении изменений в приказ Минэнерго России от 28 декабря 2020 г. № 1195», зарегистрирован М-вом юстиции 30 декабря 2022 г., регистрационный № 71920. – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436520/ (дата обращения: 29.11.2024).

2. Российская Федерация. М-во энергетики. Приказы. Об утверждении требований к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 : Приказ М-ва энергетики Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. № 81 : зарегистрирован М-вом юстиции 28 марта 2019 года, регистрационный № 54199. – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321351/ (дата обращения: 29.11.2024).

3. Российская Федерация. М-во энергетики. Приказы. Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства : Приказ М-ва энергетики Российской Федерации от 26 февраля 2024 г. № 131 : зарегистрирован М-вом юстиции 1 марта 2024 г., регистрационный № 77401. – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_471328/ (дата обращения: 29.11.2024).

4. Правила разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики : утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 года № 2556 «Об утверждении Правил разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438028/ (дата обращения: 29.11.2024).

5. Российская Федерация. Правительство. Постановления. О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике : Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178. – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125116/ (дата обращения: 29.11.2024).

6. Российская Федерация. Правительство. Постановления. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии : Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24. – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46197/ (дата обращения: 29.11.2024).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень электростанций, действующих и планируемых к сооружению, расширению, модернизации и выводу из эксплуатации

Таблица А.1 – Перечень действующих электростанций, с указанием состава генерирующего оборудования и планов по выводу из эксплуатации, реконструкции (модернизации или перемаркировке), вводу в эксплуатацию генерирующего оборудования в период до 2030 года

Электростанция	Генерирующая компания	Станционный номер	Тип генерирующего оборудования	Вид топлива	По состоянию на 01.01.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание	
					Установленная мощность (МВт)									
Энергосистема Пермского края														
Воткинская ГЭС	ПАО «РусГидро»													
		1	ПЛЗ0/5059-В-930	-	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0		
		2	ПЛЗ0/5059-В-930		110,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	Перемаркировка 19.06.2024
		3	ПЛЗ0/5059-В-930		115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	
		4	ПЛЗ0/5059-В-930		115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	
		5	ПЛЗ0/5059-В-930		115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	
		6	ПЛ-661-ВБ-930 (ПЛЗ0/5059-В-930)		100,0	100,0	100,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	Модернизация в 2026 г.
		7	ПЛЗ0/5059-В-930		115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	
		8	ПЛЗ0/5059-В-930		115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	
		9	ПЛ-661-ВБ-930 (ПЛЗ0/5059-В-930)		100,0	100,0	100,0	100,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	Модернизация в 2027 г.
		10	ПЛЗ0/5059-В-930		115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	
Установленная мощность, всего		-	-		1115,0	1120,0	1120,0	1135,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0		
Камская ГЭС	ПАО «РусГидро»													
		1	ПЛ-20-В-500	-	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0		
		2	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		3	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		4	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		5	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		6	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		7	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		8	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		9	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		10	ПЛ-20В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		11	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		12	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		13	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		14	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		15	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		16	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		17	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		18	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		19	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		20	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		21	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		22	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		23	ПЛ-20-В-500		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
Установленная мощность, всего		-	-		552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0		
Широковская ГЭС-7	ПАО «Т Плюс»													
		1	Ф-123-ВМ-275	-	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9		
		2	Ф-123-ВМ-275		11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	
Установленная мощность, всего		-	-		23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8		

Электростанция	Генерирующая компания	Станционный номер	Тип генерирующего оборудования	Вид топлива	По состоянию на 01.01.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание	
														Установленная мощность (МВт)
Яйвинская ГРЭС	ПАО «Юнипро»			Газ, уголь										
		1	К-160-130		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		
		2	К-160-130		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		
		3	К-160-130		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		
		4	К-160-130		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		
		5	ПГУ-450	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0		
Установленная мощность, всего		–	–	–	1048,0	1048,0	1048,0	1048,0	1048,0	1048,0	1048,0	1048,0		
Пермская ГРЭС	АО «Интер РАО – Электрогенерация»			Газ										
		1	К-850-23,5-1P		850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	
		2	К-820-240-5		820,0	820,0	820,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	Модернизация в 2026 г.
		3	К-820-240-5		820,0	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0	
		4	ПГУ-800	903,0	903,0	903,0	903,0	903,0	903,0	903,0	903,0	903,0		
Установленная мощность, всего		–	–	–	3393,0	3393,0	3393,0	3423,0	3423,0	3423,0	3423,0	3423,0		
Пермская ТЭЦ-9	ПАО «Т Плюс»			Газ, мазут										
		9	Тп-124-12,8-NG			124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	Ввод в эксплуатацию 11.06.2024, перемаркировка 29.09.2024
		10	Т-60/66-10,2		65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
		11	Т-100/120-130-3		110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	
		ГТУ-12	ГТЭ-160	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0		
Установленная мощность, всего		–	–	–	340,0	464,9	464,9	464,9	464,9	464,9	464,9	464,9		
Пермская ТЭЦ-14	ПАО «Т Плюс»			Газ, мазут										
		1	ПТ-60-130/13		60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					Вывод из эксплуатации в 2028 г.
		2	Т-35/55-1,6		35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
		3	Р-50-130		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
		4	ПТ-135/165-130/15		135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	
		5	Т-50-130		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					Вывод из эксплуатации в 2028 г.
		–	ПГУ-105						105,0	105,0	105,0	105,0	Ввод в эксплуатацию в 2028 г.	
Установленная мощность, всего		–	–	–	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	325,0	325,0	325,0		
Закамская ТЭЦ-5	ПАО «Т Плюс»			Газ, мазут, уголь кузнецкий										
		1	ПТ-23,6-2,9/1,0		23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	
Установленная мощность, всего		–	–	–	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6		
Пермская ТЭЦ-6	ПАО «Т Плюс»			Газ, мазут										
		6, 7, 8	ПГУ		123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	
Установленная мощность, всего		–	–	–	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0		
Пермская ТЭЦ-13	ПАО «Т Плюс»			Газ, мазут										
		2	Р-6-35/5		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
		4	ГТЭС-16ПА		16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
Установленная мощность, всего		–	–	–	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0		
Березниковская ТЭЦ-2	ПАО «Т Плюс»			Мазут, газ природный, газ попутный										
		3	ПТ-30/35-3,4-1,0		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
		4	Р-12-3,4-0,1	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0		
Установленная мощность, всего		–	–	–	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0		
Березниковская ТЭЦ-4	АО «Березниковский содовый завод»			Газ, мазут										
		1	Р-5,8-56/17		5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	
		3	Р-3,9-56/17		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	
		7	Р-2,1-56/17	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1		
Установленная мощность, всего		–	–	–	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8		

Электростанция	Генерирующая компания	Станционный номер	Тип генерирующего оборудования	Вид топлива	По состоянию на 01.01.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание	
					Установленная мощность (МВт)									
Чайковская ТЭЦ	ПАО «Т Плюс»	1	ПТ-60-130/13	Газ, мазут, уголь кузнецкий, коксующийся уголь	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0		
		2	ПТ-60-130/22		60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0		
		3	Р-50-130/13		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
		4	Т-30/50-1,28		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
		Установленная мощность, всего	–		–	–	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
ТЭЦ ООО «Лысьва-теплоэнерго»	АО «ЛЗЭП», ООО «ЭНКОМ»	1	Р-6-35/3М	Газ, мазут	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
		2	Р-6-35/3М		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			
		3	ПТ-12-3,4/0,6-0,01		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0		
		Установленная мощность, всего	–		–	–	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Соликамская ТЭЦ	ООО «Соликамская ТЭЦ»	2	Р-5,7-2,7/1,0	Газ, мазут	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7		
		3	ПР-12-90/15/7м		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0		
		4	К-17-1,6		17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0		
		5	ТР-60-90/1,6		60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0		
		6	ПР-25-90/10/0,9У		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
		7	ПР-25-90/10/0,9У		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
		Установленная мощность, всего	–		–	–	144,7	144,7	144,7	144,7	144,7	144,7	144,7	144,7
ГТЭС БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий»	ПАО «Уралкалий»	1	SGT 400	Газ	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9		
		2	SGT 400		12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9		
		4	SGT 400		12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9		
		3	SGT 400		12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9		
		Установленная мощность, всего	–		–	–	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
ГТУ-ТЭЦ СКРУ-1 ПАО «Уралкалий»	ПАО «Уралкалий»	1	«Урал 6000»	Газ	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
		2	«Урал 6000»		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
		Установленная мощность, всего	–		–	–	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
ТЭС ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» (ЭСН ООО «ЛУКОЙЛ-Промнефтеоргсинтез»)	ООО «ЛУКОЙЛ-Промнефтеоргсинтез»	1	ГТЭС-25ПА	Газ	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
		2	ГТЭС-25ПА		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
		3	ГТЭС-25ПА		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
		4	ГТЭС-25ПА		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
		5	ГТЭС-25ПА		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
		6	ГТЭС-25ПА		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
		7	ГТЭС-25ПА		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
		8	ГТЭС-25ПА		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
		Установленная мощность, всего	–		–	–	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
ГТЭС Сибур-Химпром	АО «Сибур-Химпром»	1	«Урал 6000»	Газ	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
		2	«Урал 6000»		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
		3	«Урал 6000»		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
		Установленная мощность, всего	–		–	–	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0

Электростанция	Генерирующая компания	Станционный номер	Тип генерирующего оборудования	Вид топлива	По состоянию на 01.01.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание
					Установленная мощность (МВт)								
ГТЭС «Ильичевская»	ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»			Попутный нефтяной газ									
		1	ГТЭС «Урал-4000»		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
		2	ГТЭС «Урал-4000»		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
		3	ГТЭС «Урал-4000»		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
		4	ГТЭС «Урал-4000»		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Установленная мощность, всего		-	-	-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
ТЭЦ Химпром (ТЭС АО «Камтэкс-Химпром»)	АО «Камтэкс-Химпром»			Газ									
		1	SST-110			5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Установленная мощность, всего		-	-	-		5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	
«Чашкинская ГТЭС»	ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»			Газ									
		1	Д-30ЭУ-2		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
		2	Д-30ЭУ-2		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
		3	Д-30ЭУ-2		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
		4	Д-30ЭУ-2		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Установленная мощность, всего		-	-	-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрической сети 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного потребления электрической энергии (мощности), а также обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии

Таблица Б.1 – Перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрической сети 110 кВ и выше на территории Пермского края

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾								Планируемый год реализации ²⁾	Основание	Полная стоимость в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2024–2030 гг. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024–2030				
1	Пермского края	Пермский край	Реконструкция Воткинской ГЭС с установкой двух фазоповоротных трансформаторов 220 кВ мощностью 501 МВА каждый	ПАО «РусГидро»	220	МВА	–	2×501	–	–	–	–	–	1002	2027 ³⁾	Обеспечение надежного и эффективного функционирования ЕЭС России	2322,74	2322,74
2	Пермского края	Пермский край	Реконструкция ПС 110 кВ Северная с заменой трансформаторов Т-1 110/35/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 25 МВА каждый	ПАО «Россети Урал»	110	МВА	2×25	–	–	–	–	–	–	50	2024	1. Исключение существующих рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений по предложениям сетевых организаций. 2. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и (или) мощности	442,24	288,53

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируемый год реализации ²⁾	Основание	Полная стоимость в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2024–2030 гг. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)	
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					2024–2030
3	Пермского края	Пермский край	Реконструкция ПС 35 кВ Култаево с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ, установкой одного трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА	ПАО «Россети Урал»	110	МВА	1×25	–	–	–	–	–	–	25	–	1. Исключение существующих рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений по предложениям сетевых организаций. 2. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и (или) мощности	713,13	713,13
4	Пермского края	Пермский край	Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-9 – Малиновская ПС 110 кВ Култаево ориентировочной протяженностью 8 км	ПАО «Россети Урал»	110	км	8	–	–	–	–	–	–	8	–	2. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и (или) мощности	237,33	237,33

Примечания

1¹⁾ Необходимый год реализации – год среднесрочного периода или год разработки проекта схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС России), начиная с которого на основании анализа результатов расчетов существующих и перспективных режимов работы электрической сети выявлена необходимость выполнения мероприятия (постановки под напряжение объектов электросетевого хозяйства либо ввода в работу вторичного оборудования, предусмотренных мероприятием), направленного на обеспечение прогнозного потребления электрической энергии (мощности), обеспечение надежного и эффективного функционирования электроэнергетической системы, повышение надежности электроснабжения потребителей электрической энергии, исключение выхода параметров электроэнергетического режима работы электроэнергетической системы за пределы допустимых значений, снижение недоотпуска электрической энергии потребителям электрической энергии, оптимизацию режимов работы генерирующего оборудования, обеспечение выдачи мощности новых объектов по производству электрической энергии и обеспечение возможности вывода отдельных единиц генерирующего оборудования из эксплуатации. Если такая необходимость выполнения мероприятия была определена в период, предшествующий году разработки СиПР ЭЭС России, но мероприятие не было выполнено, то в качестве необходимого года реализации указывается год разработки СиПР ЭЭС России. В отношении мероприятий, необходимый год реализации которых был предусмотрен в году разработки СиПР ЭЭС России в соответствии с утвержденными Минэнерго России СиПР ЭЭС России предшествующего среднесрочного периода, в качестве необходимого года реализации указывается год разработки СиПР ЭЭС России.

2²⁾ Планируемый год реализации – год среднесрочного периода или год разработки СиПР ЭЭС России, в котором планируется осуществить комплексное опробование линий электропередачи и (или) основного электротехнического оборудования подстанций с подписанием соответствующего акта комплексного опробования оборудования, определенный в инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, утвержденных уполномоченным органом или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также в решениях, принятых в году разработки СиПР ЭЭС России в рамках согласительных совещаний процедуры рассмотрения и утверждения проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, государственных программах, комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, иных решениях Правительства Российской Федерации, Министра энергетики Российской Федерации.

3³⁾ Планируемый год реализации может быть уточнен по результатам процедуры утверждения проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в году разработки СиПР ЭЭС России.