

Изменения, вносимые в **Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка с 01.03.2023** в части порядка заявления ограничений установленной мощности

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
Приложение 4	<p>5.5. Расчет ограничений на этапе годового и месячного планирования ведется на полный состав основного и вспомогательного энергетического оборудования, за исключением оборудования, находящегося в рассматриваемом расчетном периоде в длительном простое, а также за исключением случаев, оговоренных в п. 6.2 настоящих Методических указаний. При этом:</p> <p>5.5.1. Под длительным простоем понимаются: реконструкция, модернизация, послеаварийное восстановление, длительный ремонт, консервация основного и вспомогательного энергетического оборудования заявленной субъектом ОРЭ продолжительностью более 12 месяцев.</p> <p>5.5.2. Длительный простой оборудования в предстоящем расчетном периоде должен быть согласован АО «СО ЕЭС» и включен с соответствующими сроками начала и окончания работ в плановый годовой (месячный) график ремонтов основного и вспомогательного энергетического оборудования со снижением, соответствующим номинальной мощности.</p> <p>5.5.3. Начало или окончание длительного простоя в течение расчетного периода является основанием для обязательного разделения соответствующего расчетного периода на расчетные подпериоды.</p>	<p>5.5. Расчет ограничений на этапе годового и месячного планирования ведется на полный состав основного и вспомогательного энергетического оборудования, за исключением случаев, оговоренных в п. 6.2 настоящих Методических указаний.</p>