



По форме в соответствии с Приложением N 6
к Приказу Федеральной службы по тарифам
от 2 марта 2011 г. N 56-э

Значения частоты электрического тока в Единой энергетической системе России за 30.01.2014

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Фактическое значение | Нормативное значение |
|-------|---|----------|----------------------|----------------------|
| 1. | Количество времени в сутки возникновения отклонения фактического уровня частоты от нормально допустимого уровня частоты (50 +/- 0,2 Гц) | сек. | 0 | менее 4320 сек. |
| 2. | Количество времени в сутки возникновения отклонения фактического уровня частоты от предельно допустимого уровня частоты (50 +/- 0,4 Гц) | сек. | 0 | 0 сек. |
| 3. | Максимальное отклонение фактического значения частоты от предельно допустимого уровня частоты (50 +/- 0,4 Гц) | Гц | - | - |
| 4. | Продолжительность отклонения фактического значения уровня частоты от предельно допустимого уровня частоты (50 +/- 0,4 Гц) | сек. | 0 | - |