



По форме в соответствии с Приложением N 6
к Приказу Федеральной службы по тарифам
от 2 марта 2011 г. N 56-э

Значения частоты электрического тока в Единой энергетической системе России за 13.06.2014

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Фактическое значение	Нормативное значение
1.	Количество времени в сутки возникновения отклонения фактического уровня частоты от нормально допустимого уровня частоты (50 +/- 0,2 Гц)	сек.	0	менее 4320 сек.
2.	Количество времени в сутки возникновения отклонения фактического уровня частоты от предельно допустимого уровня частоты (50 +/- 0,4 Гц)	сек.	0	0 сек.
3.	Максимальное отклонение фактического значения частоты от предельно допустимого уровня частоты (50 +/- 0,4 Гц)	Гц	-	-
4.	Продолжительность отклонения фактического значения уровня частоты от предельно допустимого уровня частоты (50 +/- 0,4 Гц)	сек.	0	-