



По форме в соответствии с Приложением N 6  
к Приказу Федеральной службы по тарифам  
от 2 марта 2011 г. N 56-э

### Значения частоты электрического тока в Единой энергетической системе России за 04.01.2015

| № п/п | Показатели  | Ед. изм. | Фактическое значение | Нормативное значение |
|-------|---|----------|----------------------|----------------------|
| 1.    | Количество времени в сутки возникновения отклонения фактического уровня частоты от нормально допустимого уровня частоты (50 +/- 0,2 Гц) | сек.     | 0                    | менее 4320 сек.      |
| 2.    | Количество времени в сутки возникновения отклонения фактического уровня частоты от предельно допустимого уровня частоты (50 +/- 0,4 Гц) | сек.     | 0                    | 0 сек.               |
| 3.    | Максимальное отклонение фактического значения частоты от предельно допустимого уровня частоты (50 +/- 0,4 Гц)                           | Гц       | -                    | -                    |
| 4.    | Продолжительность отклонения фактического значения уровня частоты от предельно допустимого уровня частоты (50 +/- 0,4 Гц)               | сек.     | 0                    | -                    |