

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 19.02.2025 по 21.02.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
19.02.2025	2	132053	31536	13440	31224	12439	13992	29423	35360	22884
19.02.2025	10	155555	39787	17099	34693	14697	18295	30986	34731	22884
20.02.2025	2	132043	31387	13499	31245	12415	14027	29471	35992	22866
20.02.2025	10	155625	39735	17176	34684	14623	18475	30932	35514	22866
21.02.2025	2	132558	31587	13594	31382	12314	14196	29485	35437	22866
21.02.2025	10	155662	39743	17192	34840	14465	18620	30800	35758	22866