

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 21.02.2025 по 23.02.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
21.02.2025	2	132573	31486	13491	31484	12179	14263	29669	35638	22905
21.02.2025	10	154689	39111	17041	34971	14429	18283	30854	35884	22905
22.02.2025	3	131367	31031	13263	31318	11982	14225	29549	35929	22915
22.02.2025	11	148935	36784	15803	34239	13787	17942	30380	35890	22915
23.02.2025	3	130231	30659	13046	31161	11873	14049	29443	35983	22915
23.02.2025	19	147954	36975	15466	34148	13987	17925	29455	36213	22915