

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 08.03.2025 по 10.03.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
08.03.2025	3	121878	28057	12560	30076	10664	12391	28131	36514	21048
08.03.2025	19	137503	33922	14568	33002	12369	15390	28252	36264	21248
09.03.2025	3	121521	27783	12417	30130	10632	12331	28228	36461	21537
09.03.2025	19	138458	34148	14729	33085	12341	15724	28431	35620	21534
10.03.2025	2	121870	28093	12338	29912	10774	12518	28234	35206	21526
10.03.2025	10	143627	36054	15836	33378	12871	15835	29653	34591	21526