

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 10.03.2025 по 12.03.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
10.03.2025	2	121702	27787	12384	30193	10797	12151	28390	35258	21488
10.03.2025	10	143519	36066	15771	33407	12811	15847	29617	34576	21488
11.03.2025	2	122600	28094	12715	30157	10834	12288	28512	34067	21463
11.03.2025	10	142667	35750	15620	33315	12659	15613	29710	33919	21463
12.03.2025	2	122113	27953	12591	30084	10835	12023	28627	33433	21463
12.03.2025	10	142179	35455	15579	33148	12894	15330	29772	33672	21463