

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 06.04.2025 по 08.04.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
06.04.2025	3	111388	26283	11292	27446	10073	10528	25766	35555	24270
06.04.2025	20	127001	32484	13486	29940	11802	13679	25610	35358	24258
07.04.2025	2	111954	26786	11367	27427	10063	10508	25803	36177	24183
07.04.2025	10	132193	34588	14369	30463	12102	13346	27326	35075	23683
08.04.2025	2	112646	27026	11602	27494	10122	10590	25813	33007	23663
08.04.2025	10	132254	34547	14616	30330	12088	13432	27240	32823	23493