

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 14.04.2025 по 16.04.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
14.04.2025	2	112819	26918	11480	27687	10227	11253	25254	36724	23206
14.04.2025	10	132462	33840	14632	30935	12111	14183	26759	35754	23204
15.04.2025	2	112623	26582	11716	27747	10022	11084	25471	35171	23143
15.04.2025	10	131357	33214	14503	30866	11907	14122	26745	34353	23143
16.04.2025	2	111955	26234	11476	27617	10025	11082	25521	35348	23113
16.04.2025	10	131207	32902	14654	30664	11894	14086	27008	35765	23113