

Информация о процедуре решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования от 18.03.2013

Прогнозируемые объемы потребления и выработки ГЭС и АЭС

млн.кВтч

| Дата | Объем потребления | | | | | | | Выработка ГЭС | Выработка АЭС |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| | 1-ая синхронная зона ЕЭС России | ОЭС Центра | ОЭС Средней Волги | ОЭС Урала | ОЭС Северо-Запада | ОЭС Юга | ОЭС Сибири | | |
| 16.03.2013 | 2 841 | 650 | 315 | 746 | 280 | 237 | 613 | 395 | 480 |
| 17.03.2013 | 2 803 | 641 | 307 | 737 | 277 | 233 | 608 | 389 | 495 |
| 18.03.2013 | 2 952 | 693 | 333 | 762 | 291 | 253 | 620 | 410 | 503 |
| 19.03.2013 | 2 962 | 693 | 336 | 764 | 292 | 257 | 620 | 408 | 494 |
| *20.03.2013 | 2 969 | 704 | 333 | 767 | 291 | 253 | 621 | 410 | 480 |
| *21.03.2013 | 2 970 | 707 | 334 | 770 | 290 | 249 | 619 | 414 | 480 |
| *22.03.2013 | 2 971 | 709 | 339 | 769 | 291 | 243 | 621 | 414 | 480 |

Суммарные величины максимальной и минимальной мощности генерирующего оборудования, выбранного в состав включенного

тыс.МВт

| Дата | Максимальная мощность | | | | | | | Минимальная мощность | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|------------|
| | 1-ая синхронная зона ЕЭС России | ОЭС Центра | ОЭС Средней Волги | ОЭС Урала | ОЭС Северо-Запада | ОЭС Юга | ОЭС Сибири | 1-ая синхронная зона ЕЭС России | ОЭС Центра | ОЭС Средней Волги | ОЭС Урала | ОЭС Северо-Запада | ОЭС Юга | ОЭС Сибири |
| 16.03.2013 | 138,6 | 31,4 | 18,0 | 32,4 | 14,8 | 12,5 | 29,4 | 91,2 | 24,7 | 12,2 | 21,5 | 10,8 | 6,4 | 15,7 |
| 17.03.2013 | 140,8 | 32,3 | 18,0 | 32,3 | 15,0 | 12,8 | 30,6 | 91,5 | 25,2 | 12,2 | 21,3 | 10,8 | 6,4 | 15,7 |
| 18.03.2013 | 144,6 | 32,9 | 17,7 | 35,8 | 14,8 | 12,0 | 31,4 | 94,1 | 25,8 | 12,2 | 23,4 | 10,7 | 6,4 | 15,7 |
| 19.03.2013 | 145,2 | 32,6 | 17,6 | 36,6 | 14,7 | 12,2 | 31,5 | 94,5 | 25,4 | 12,2 | 24,0 | 10,7 | 6,6 | 15,6 |
| *20.03.2013 | 144,8 | 32,7 | 17,1 | 35,9 | 14,9 | 12,9 | 31,3 | 93,7 | 25,4 | 11,7 | 23,5 | 10,8 | 6,8 | 15,4 |
| *21.03.2013 | 144,5 | 32,8 | 17,3 | 36,2 | 15,0 | 12,8 | 30,5 | 93,7 | 25,5 | 11,7 | 23,6 | 10,8 | 6,8 | 15,3 |
| *22.03.2013 | 141,9 | 32,6 | 17,1 | 34,4 | 14,9 | 12,2 | 30,6 | 92,4 | 25,4 | 11,7 | 22,7 | 10,8 | 6,4 | 15,4 |

*) данные уточняющего расчета ВСВГО от 18.03.2013